

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/08/2014** na „**Dostawa i montaż mebli i rolet okiennych dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Jeżeli chodzi o kasetę czy ma być typowa kasetą vegas czy może być równoważna ale aluminiowa?

Odpowiedź: Ma to być typowa kasetą vegas.

Pytanie nr 2: Materiał do montażu rolet musi spełniać wymogi w zakresie trudnopalności. Fakt ten musi być potwierdzony stosownym certyfikatem wystawionym przez uprawnioną jednostkę.

a poniżej rozdzielone są typy rolet na : naścienne, rolety vegas w zabudowie alu oraz rolety naścienne zaciemniające przy pierwszym typie podano warunki techniczne z wymogiem trudnopalności, w pozostałych dwóch tego warunku technicznego nie ma

moje pytanie brzmi - czy tylko rolety naścienne powinny mieć atest trudnozapalności czy wszystkie jak to jest ujęte w Ogólnych uwarunkowaniach dotyczących rolet - bo te wszystkie pozycje to są rolety - ale różne ich typy

Odpowiedź: Wszystkie rolety ujęte w opisie przedmiotu zamówienia zał. 1.1 do siwz muszą mieć atest w zakresie trudnopalności.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i nie wymagają zamieszczenia jednolitego tekstu SIWZ.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona