

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu****Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ**

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/08/2014** na „**Dostawa i montaż mebli i rolet okiennych dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1: Roleta naścienna materiałowa, rurka nawojowa aluminiowa fi 18, mechanizm tworzywowy, belka obciążająca stalowa, uchwyty bezinwazyjne, prowadnice żyłkowe. Gramatura materiału 180g/m2.

Do rolet naściennych używa się rurek nawojowych fi 24-25, do ściany nie można użyć uchwytów bezinwazyjnych ponieważ trzeba wywiercić dziurę w ścianie aby móc do czegoś tę roletę przymocować, również nie używa się prowadnic żyłkowych do ściany ponieważ nie można żyłki przymocować (żyłkę montuje się tylko i wyłącznie do rolet naokiennych), gramatura materiału jest zbyt cienka- optymalna gramatura powinna wynosić 272-285g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia dla ww pozycji-powinno być „ roleta naokienna”. Gramatura 180g/m2 odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Pytanie nr 2: Kolejne pytanie mam odnośnie czasu realizacji od podpisania umowy- 14 dni czy jest możliwość wydłużenia czasu realizacji np. do 30 dni (czas potrzebny na wyprodukowanie rolet to ok. 7 dni), do tego trzeba policzyć czas pomiaru i montażu. W jakim okresie czasowym umożliwiacie Państwo dostęp do pomieszczeń, w których mają być montowane rolety? (od której do której godz.) Czy jest możliwość montażu rolet naokiennych na rurka fi 17 a rolet naściennych na rurkach fi 25?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia pierwotnego terminu realizacji zamówienia. Godziny dostępu do pomieszczeń będą ustalane na bieżąco z Wydziałem Ekonomii. Montażu należy dokonać zgodnie z parametrami podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i nie wymagają zamieszczenia jednolitego tekstu SIWZ.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona