

**Zamawiający:**  
**Uniwersytet Rzeszowski**  
**Al. Rejtana 16c**  
**35-959 Rzeszów**

**Wykonawcy,**  
**którzy pobrali siwz**  
**nr ZP/UR/91/2014**

**Sprostowanie Wyjaśnień treści siwz z dn. 26.06.2014r**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/91/2014 na **Dostawę materiałów stolarskich, ślusarskich, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych, malarskich, budowlanych i narzędzi dla Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający **udziela sprostowania** wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 25.06.2014r. i 26.06.2014r.

**Zamawiający anuluje odpowiedzi udzielone w dniu 26.06.2014 na pytanie nr 4 i 5**

**Jest:**

**Pytanie 4:**

poz.333 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić jednofazowy czy trójfazowy (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między C16A a C63A .

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

**Pytanie 5:**

poz. 334 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między S301B16A a S301B63A .

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

**Zmienia się na:**

**Pytanie 4:**

poz.333 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić jednofazowy czy trójfazowy (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między C16A a C63A .

**Odpowiedź:**

**Należy wycenić wyłącznik jednofazowy.**

**Pytanie 5:**

poz. 334 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między S301B16A a S301B63A .

**Odpowiedź:**

**Należy wycenić wyłącznik typu S301B16A**

**Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.**

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*