

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Wykonawcy,
którzy pobrali siwz
nr ZP/UR/91/2014

Wyjaśnienia treści siwz z dn. 26.06.2014r

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/91/2014 na **Dostawę materiałów stolarskich, ślusarskich, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych, malarskich, budowlanych i narzędzi dla Uniwersytetu Rzeszowskiego** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dn. 25.06.2014r. i 26.06.2014r.

Pytanie 1:

poz.59,60. Opis pozycji wskazuje na konkretnego producenta tj. Simon Kontakt. Czy zamawiający dopuszcza zamianę na innego producenta czy musi to być gniazdo konkretnie tej serii co w opisie tzn. Simon Classic?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta.

Pytanie 2:

poz. 119,336 Opis pozycji wskazuje na konkretnego producenta tj. Schneider. Czy zamawiający dopuszcza zamianę na innego producenta czy musi to być łącznik konkretnie tej serii co w opisie tzn. Schneider Bingo?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta.

Pytanie 3:

poz.147 Opis pozycji wskazuje na konkretnego producenta tj. Philips. Czy zamawiający dopuszcza zamianę na innego producenta czy musi to być oprawa konkretnie tej firmy i ten model co w opisie tzn. Philips OKN2x36W?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

Pytanie 4:

poz.333 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić jednofazowy czy trójfazowy (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między C16A a C63A .

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

Pytanie 5:

poz. 334 Proszę sprecyzować który wyłącznik wycenić (o jakiej charakterystyce) gdyż jest duża rozbieżność cenowa między S301B16A a S301B63A .

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza produkt równoważny innego producenta

Pytanie 6:

poz. 335 Jaki prąd znamionowy wyłącznika?

Odpowiedź:

Prąd znamionowy 16A.

Pytanie 7:

poz.337 Wyłącznik różnicowoprądowy 25A jednofazowy czy trójfazowy?

Odpowiedź:

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A jednofazowy.

Pytanie 8:

poz.37 Proszę o podanie koloru?

Odpowiedź:

Kolor jasny szary

Pytanie 9:

poz.46 Proszę o podanie koloru?

Odpowiedź:

Kolor brązowy

Pytanie 10:

poz.92,95,96,97 Proszę o doprecyzowanie wymiaru (długości) kołka?

Odpowiedź:

- Poz. 92 kołek rozporowy fi 8 dł. L=60mm,
- Poz. 95 kołek szybki montaż fi 10 dł. L= 100mm
- Poz. 96 kołek szybki montaż fi 8 dł. L= 60mm
- Poz. 97 kołek szybki montaż fi 6 dł. L= 40mm

Pytanie 11:

poz. 247,248 Proszę o podanie rozmiaru?

Odpowiedź:

- Poz. 247 Pręt gładki o średnicy 10 mm
- Poz. 248 pręt żebrowany o średnicy 12 mm

Pytanie 12:

formularz cenowy - tabela 2 (brak numeracji) Cicha

poz. Gniazdo pt. MGZ 1/11 16A/250V IP20 - Opis pozycji wskazuje na konkretnego producenta tj. Simon Kontakt. Czy zamawiający dopuszcza zamianę na innego producenta czy musi to być gniazdo konkretnie tej serii co w opisie tzn. Simon Classic?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę gniazda na innego producenta.
Gniazdo winno być o parametrach podobnych do opisanego w zamówieniu.

Pytanie 13:

poz.173-188 Czy płyty maja być dostarczone w rozmiarach producenta czy cięte pod żądany przez Państwa wymiar?

Odpowiedź:

Cięte pod żądany przez Zamawiającego wymiar.

Pytanie 14:

formularz cenowy tabelka 2 pozycja 60

Bijaki do kosiarki bijakowej- proszę o podanie rozmiaru bijaka , bijaki to pojęcie ogólne lub modelu kosiarki.

Odpowiedź:

Pozycja 429 tabelka nr 2- Bijaki do kosiarki typ: FL 125.

Pytanie 15:

Drut spawalniczy pozycja 34 tabelka 1 - proszę o podanie średnicy druta, jest ogólnie

Odpowiedź:

Średnica 3,25 mm

Pytanie 16:

POXIPOL 50 ml pozycja 70 tabela 2 -nie występuje pojemność 50 ml tego produktu jaki zastąpić 19 ml, 70 ml ????

Odpowiedź:

Klej dwuskładnikowy o poj. 50 - 70 ml typu Poxipol.

Pytanie 17:

Tabela numer 2 formularz cenowy -brak numeracji Lp pozycji

Odpowiedź:

Formularz cenowy – tabela nr 2 posiada numerację Lp- (kol. 1) od numeru 370-449- jest ona kontynuacją numeracji tabelki nr 1.

Pytanie 18:

Pozycja 340 tabela 1 -zamek standard do drzwi proszę o podanie wymiaru standardu nie ma takiego oznaczenia w zamkach.

Odpowiedź:

Wymiar zamka 72/55 mm

Pytanie 19:

Proszę o podanie dokładnych wymiarów tarczy szlifierskiej 350 poz 280 tabela nr 1

Odpowiedź:

350x40x127 mm

Powyższe odpowiedzi stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*