

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 17.03.2015r.

Dotyczy: **Remont sieci wentylacji oraz instalacji elektrycznych, wymiana wykładzin i malowanie pokoi w domach studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cichej 4A.**

Pytanie nr 1:

Jaka powinna być maksymalna waga wykładziny homogenicznej (jednowarstwowej)?

Odpowiedź:

Uwzględniając potrzebę większej wytrzymałości zastosowanej do zadania wykładziny PCV, w projekcie wykonawczym Zamawiający zmienia w p.6.5 b) zapis dotyczący wagi całkowitej 1m² wykładziny homogenicznej na następujący:

* waga całkowita na m² – max. 3000 g

Powyzsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*