

Rzeszów dnia 07.05.2015r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/47/2015

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji gazów medycznych tj. tlenu, azotu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, dwutlenku węgla wraz z sygnalizacją awaryjną gazów, oraz źródłami zasilania dla obiektu „ Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a wraz z wykonaniem tej instalacji oraz ze wszystkimi pracami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z ingerencją w istniejące elementy budynku.**

Pytanie nr 1

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia dla przetargu nr 10508801 wynosi do 30 dni. Termin ten jest niewystarczający z uwagi na fakt iż czas oczekiwania na źródła zasilania gazów medycznych, panele oraz strefowe zespoły kontrolne wynosi od 4 do 6 tygodni. Proszę o zmianę i wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy.

**Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych**

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*