

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

**Do:
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania: ZP/UR/84/2015 „Wymiana stolarki okiennej w budynku C4”

Pytanie nr 1:

Czy wszystkie okna (50 szt.) należy wykonać jako dwuskrzydłowe, zgodnie z rysunkiem elewacji i przedmiarem?

Odpowiedź:

Wszystkie okna (50 szt.) należy wykonać jako dwuskrzydłowe, zgodnie z rysunkiem elewacji i przedmiarem.

Pytanie nr 2:

W jakim kolorze należy wykonać nowe parapety zewnętrzne?

Odpowiedź:

W kolorze białym.

Pytanie nr 3:

W jakim kolorze należy wykonać nowe parapety wewnętrzne? Czy może być to kolor botticino?

Odpowiedź:

Może to być kolor np. botticino lub inny jasny kolor.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie powierzchni [m²] parapetów wewnętrznych przewidzianych do wymiany. Podana w przedmiarze ilość 82,5 mb i szerokość do 50 cm nie pozwala obliczyć dokładnej powierzchni.

Odpowiedź:

Do oferty należy ująć średnią szerokość parapetów 40 cm i łączną długość 82,5 mb.

Pytanie nr 5:

Zakres prac jaki należy wykonać opisany jest w przedmiarze robót, docieplenie murków pod parapetami zewnętrznymi nie jest objęte przetargiem – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Ocieplenie poziome i uszczelnienie bezpośrednio pod parapetem należy wykonać zgodnie z rys. 9. Ocieplenie pionowe elewacji nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie czy wymiar stolarki okiennej z PCV podany w przedmiarze robót 1.70*1.00 to jest wys. x szer. Czy to dotyczy całego przedmiaru.

Odpowiedź:

Wymiar stolarki okiennej z PCV 1.70*1.00*7 podany w przedmiarze robót w poz.1 to jest szer. x wys. i dotyczy okien przyziemia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona