

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/35/2015 pt.: „**Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczenia magazynu w DS. Hilton**”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytania z dnia 13.06.2016 r.:**Pytanie nr 1**

Jaki minimalne parametry powinny spełniać wykładziny podłogowe występujące w przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga:

WYKŁADZINY HOMOGENICZNEJ (jednowarstwowej) o parametrach nie gorszych niż:

Grubość całkowita – 2,0 mm

Grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm

Zawartość spoiwa: Typ I

Zabezpieczenie – fabryczne pokrycie warstwą PUR Reinforced.

Okres gwarancji – 10 lat

Klasyfikacja użytkowania – 34/43

Wykładzina rozpraszająca ładunek elektryczny – $\leq 109\Omega$

Odporność na poślizg – R9

Waga – nie większa niż 2,7 kg/m²

Pytanie nr 2

Jeżeli segmentów mieszkalnych jest 19 to jaka ilość szaf wnękowych powinna być 1szt-19szt czy 38szt?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że segmentów jest 19 szt., pokoi 38, po 1 szt. czyli **38 szt. szaf wnękowych**.

Uwaga:

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Otrzymują:

- www.ur.edu.pl
- a/a DZP