

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 23.11.2017r.**

Dotyczy postępowania: **Usługa konserwacji, przeglądów oraz monitorowania instalacji przeciw pożarowych na obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego.**

**Pytanie nr 1:**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Izotopowe czujki dymu typ DIO2193 POLON – 385 szt. wchodzi w skład systemu oddymiania klatek schodowych w budynku G1 BUR - ul. Pigoń 8, na potrzeby wyceny Zadania nr 1?

Jeśli wycena ma obejmować system sygnalizacji pożaru w budynku, proszę o podanie typu centrali SSP obsługującej ww. czujki izotopowe.

**Odpowiedź:**

Izotopowe czujki dymu typ DIO2193 POLON – 385 szt. nie wchodzi w skład systemu oddymiania klatek schodowych w budynku G1 BUR - ul. Pigoń 8.

Przeгляд izotopowych czujek p.poż. błędnie podano do zakresu zadania NR I.

Z-ca Kierownika Działu  
zamówień publicznych

mgr Dariusz Wakula

z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona