

Rzeszów dnia 16.03.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/17/2017

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Termomodernizacja budynku internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Werynii.**


Pytanie nr 1


Proszę o podanie, czy okna mają być otwierane, jeżeli tak to jakie mają być funkcje otwierania? Czy pakiet szybowy może być jednostronnie bezpieczny? Ponieważ przy założeniu pakietów 2 szybowych z szybą bezpieczną nie ma możliwości uzyskania wskazanych parametrów $U_w:0,9$, dodatkowo nawiewnik powoduje brak możliwości określenia parametru cieplnego okna.

Odp. na pytania nr 1

Okna mają być otwierane - dwukwaterowe w funkcjach R+UR (skrzydło rozwierne + skrzydło uchylno-rozwierne ze słupkiem stałym). Dopuszczalny jest pakiet dwuszybowy lub trzyszybowy o współczynniku $U_w = 0,9$ (nie ma konieczności zastosowania szyby bezpiecznej). Okno musi być wyposażone w nawiewnik.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Z- ca Kierownika Działu
zamówień publicznych

mgr Dariusz Wakula

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona