

Rzeszów dnia 22.03.2017r.

## SPROSTOWANIE

**Znak sprawy: ZP/UR/17/2017**

**Zamawiający:**

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : **Termomodernizacja budynku internatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.**

Sprostowanie

W projekcie branży sanitarnej dotyczącym instalacji co w budynku Internatu w Weryni, omyłkowo wpisano sprzęgło hydrauliczne. Zamiast sprzęgła powinno być: wymiennik płytowy woda/glikol o wyd. 50kW (wydajność dopasowana do wybranej pompy ciepła).

Błąd wystąpił:

- na schemacie technologicznym kotłowni - nr 3 na schemacie i w zestawieniu
- w przedmiarze robót poz. nr 19

Z-ca Kierownika Działu  
zamówień publicznych

mgr Dariusz Wakula

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....  
*Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona*