
Rzeszów dnia 29.05.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP/UR/65/2018

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822 REGON 691560040

Dotyczy postępowania na : *Remont ścian - malowanie w pomieszczeniach DS.FILON I DS. LAURA.*

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót *Remont pomieszczeń DS. FILON (załącznik 1)* w pozycji 18 dotyczącej malowania stolarki drzwiowej – ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami brak krotności 42 – czy w zakresie robót będzie do malowania tylko 1m² czy w kalkulacji cenowej wykonawca powinien przyjąć krotność 42?

Odp. na pytania nr 1

Należy przyjąć krotność 42.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót *Remont pomieszczeń DS. FILON (załącznik 1)* w pozycji 24 dotyczącej malowania stolarki drzwiowej – ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami brak krotności 42 – czy w zakresie robót będzie do malowania tylko 1m² czy w kalkulacji cenowej wykonawca powinien przyjąć krotność 42?

Odp. na pytania nr 2

Należy przyjąć krotność 42.

Pytanie nr 3

W przedmiarach robót w pozycjach: 5, 10, 18, 24 dotyczących malowania stolarki drzwiowej – ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami do malowania przyjęto tylko ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami czy również skrzydła drzwiowe?

Odp. na pytania nr 3

Do malowania przyjęto tylko ościeżnice z ćwierćwałkami.

Pytanie nr 4

Jakiego efektu finalnego Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie sprzątnięcia pokoi, mycia tapicerki meblowej, okien i sanitariatów?

Odp. na pytania nr 4

Po zakończonych pracach w pomieszczeniach zamontować uprzednio zdemontowane elementy wyposażenia stałego. Meble ponownie wnieść do pomieszczeń. Meble wiszące zamontować na nowych kołkach rozporowych z hakami.

Stolarkę drzwiową i okienną w pomieszczeniach dokładnie umyć.

Ponadto należy dokładnie wyczyścić wszystkie meble na mokro z użyciem detergentów, włączając w to również czyszczenie na mokro materacy i tapicerek mebli.

Podłogi w pokojach (wykładzina PCV) i przedpokojach (płytki) należy dokładnie zmyć na mokro.

Posadzki i płytki ścienne oraz kabiny prysznicowe, brodziki, muszle ustępowe i umywalki w sanitariatach należy dokładnie zmyć na mokro z użyciem detergentu.

Pytanie nr 5

Jak wyglądać ma mycie tapicerki meblowej? Czy chodzi tylko o powierzchniowe odkurzenie czy pranie mechaniczne z użyciem chemicznych środków? Jeżeli tak to bardzo proszę o określenie ilości i typu tapicerki meblowej.

Odp. na pytania nr 5

Tapicerkę meblową należy powierzchniowo odkurzyć i przetrzeć wodą z mydłem. W każdym pokoju należy przyjąć 2 krzesła i 2 tapczany.

Pytanie nr 6

Czy podczas wynoszenia mebli z pokoi łóżka mieszczą się przez drzwi czy zachodzi konieczność ich rozkręcania?

Odp. na pytania nr 6

Ponieważ nie są malowane sufity, meble rozkręcalne (łóżka piętrowe) można przestawić w pokoju i zabezpieczyć.

Pytanie nr 7

Czy podczas wykonywania prac nie remontowana część budynku będzie zamieszkała przez studentów, czy teren budowy zostanie przekazany wykonawcy w całości?

Odp. na pytania nr 7

Budynek zostanie przekazany wykonawcy w całości.

Pytanie nr 8

Czy w kalkulacji powinniśmy przyjąć codzienne utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i części budynku nieremontowanej?

Odp. na pytania nr 8

Należy przyjąć jednokrotne końcowe sprzątnięcie.


Pytanie nr 9

Grzejniki żebrowane pozostają bez zmian czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie ich malowanie? Jeżeli tak to jaką farbą?


Odp. na pytania nr 9

Ściana z kaloryferami nie jest przewidziana do malowania, kaloryfer należy zabezpieczyć i oczyścić.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

Z-ca Kierownika Działu
zamówień publicznych

mgr Dariusz Wakuła

z up. Rektora UR


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona