

ZP/UR/112/2019

Rzeszów, 26.06.2019r.

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16 C

Odpowiedź nr 1 na zapytanie, które wpłynęło w dniu 20.06.2019r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR112/2019 na „*Remont toalet na parterze w budynku C3 i C4 Uniwersytetu Rzeszowskiego*” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy opisem i zakresem przedmiotu zamówienia oraz szkicami sanitariatów:

Budynek D3 - łazienka damska - montaż kabin 3szt - brak zaznaczenia na rysunku, czy wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak to gdzie należy je zamontować i jakie mają to być kabiny.

Budynek D3 - łazienka męska - montaż kabin 2szt - uwaga jak wyżej

Budynek C4 - łazienka damska - montaż kabin 3szt - uwaga jak wyżej

Budynek C4 - łazienka męska - montaż kabin 2szt - uwaga jak wyżej

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że jak zaznaczono na rysunkach, jak również opisano w opisie zakłada się montaż w toaletach budynku D3 i C4 kabin ustępowych po trzy sztuki – toaleta damska i dwie sztuki toaleta męska.

Kabiny należy wykonać z litego laminatu HPL. Konstrukcję nośną kabin należy wykonać z profili aluminiowych malowanych proszkowo.

Wymiary kabin mają być zgodne z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i nie wymaga zamieszczenia jednolitego tekstu SIWZ.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona