

- 1) Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.  
Odp. Dach płaski przykryty geomembraną , budynek trzypiętrowy ,właz dachowy 1,0 m x 1,8 m
- 2) Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy w okresie gwarancji?  
Odp . Zgodnie z wymogami producenta i przepisów
- 3) Na którym piętrze znajduje się pomieszczenie 201, 202 i 206?  
Odp. Na drugim piętrze
- 4) QW zapytaniu jest informacja, że w pomieszczeniu 201, 202 i 206 jest sufit podwieszany , ale proszę powiedzieć jaki kasetonowy, G-K itd.  
Odp. 60 X 60 , 120 x60 typu ecophom
- 5) Proszę podać wysokość pomieszczenia 201, 202 i 206.  
Odp .Podano na rys. - 4,5 m
- 6) W zapytaniu jest mowa o pomieszczeniach 201, 202 i 206, a w opisie przedmiotu Zamówienia jest mowa o pomieszczeniach 1,2,3,3a, 105, 77a , 77b. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.  
Odp. Powinno być 201,202,206 – pomyłkowo wpisano inne numery
- 7) Należy zaoferować klimatyzatory Split czy multisplit ?  
Odp. Przyjąć korzystniejsze rozwiązanie
- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ?  
Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 3 pomieszczeń  
Odp. Z rozdzielni piętrowej, odległość 40m dla każdej jednostki. Należy uwzględnić zabezpieczenia wg dokumentacji urządzeń.
- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 3 klimatyzatorów  
Odp. Około 25 m
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 3 klimatyzatorów  
Odp. Około 15 m
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 3 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).  
Odp. Około 40 m
- 12) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?  
Odp. W korytkach
- 13) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?  
Odp. Natynkowo w korytkach PVC.
- 14) Od której strony świata umieszczone są okna w pomieszczeniach 201, 202 i 206?  
Odp. rysunek
- 15) Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajduje się w pomieszczeniu 201, 202 i 206?  
Odp. Na każdą osobę przypada po 2 komputery