

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Odpowiedzi nr 1 na pytania do siwz z dn. 24.06.2020r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/104/2020 na **Sprzedaż wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów w budynku WWF przy ul. Cichej 2a na Uniwersytecie Rzeszowskim** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do zamawiającego.

Pytanie 1:

Na jakiej wysokości mają/powinny być zamontowane jednostki zewnętrzne

Odpowiedź:

przewidziany montaż na dachu

Pytanie 2:

Czy potrzebne będzie rusztowanie/zwyżka samochodowa

Odpowiedź:

nie konieczne

Pytanie 3:

Orientacyjna długość instalacji chłodniczej od agregatu do jednostki wewnętrznej

Odpowiedź:

Orientacyjnie 10m

Pytanie 4:

Czy odprowadzenie skroplin można rozwiązać grawitacyjne (bez pompki skroplin)

Odpowiedź:

w pokoju 113 tak - natomiast w sali 107 nie

Pytanie 5:

Czy prowadzenie instalacji (chłodniczej . skroplinowej i elektrycznej) będzie przebiegać przez różne strefy ppoż.?

Odpowiedź:

nie

Pytanie 6:

Czy zasilanie elektryczne jest wystarczające do podłączenia/wpięcia nowych urządzeń klimatyzacji

Szacowany pobór mocy elektrycznej dla jednego klimatyzatora wyniesie ok.

a. 0,8 kW – dla klimatyzatora 2,6 kW mocy chłodniczej

b. 1,5 kW – dla klimatyzatora 5,3 kW mocy chłodniczej

Odpowiedź:

Tak

a) pokój 113 -powierzchnia użytkowa 23,56m²

b) sala 107-(powierzchnia użytkowa 38,48m²

Wykonawca może skorzystać z możliwości wizji lokalnej.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią Siwz i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Joanna Toczek

.....

