

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3 z dnia 19.06.2020 r.

Dotyczy postępowania ZP/UR/97/2020 pt.: „Dostosowanie budynku C2 przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, przebudowa w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych”

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/97/2020** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający, w związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego, udziela wyjaśnień:

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi problemu zbieżności projektu instalacji elektrycznej silnoprądowej i słaboprądowej LAN Zamawiający załącza:

- rysunki będące sumą gniazd 230V w obu projektach, przewidzianą do wykonania - **plik pn. „Lokalizacja gniazd 230V”**
- rysunki z miejscami montażu korytek PCV przewidzianymi do wykonania - **plik pn. „Lokalizacja korytek PCV”**

Do wyceny należy przyjąć koryta PCV 130x50 z przegrodą wyłącznie zaznaczone (kolor niebieski określa czy z jednej czy obu strony ściany).

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Starszy Specjalista
ds. zamówień publicznych
.....
mgr Tomasz Bałchan

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK Działu Zamówień Publicznych

.....
mgr Joanna Toczek