

Przedmiar instalacja elektryczna – dotyczy 1 pomieszczenia

Do podłączenia konwektora konieczne jest: - **krotność 21**

- wykonanie instalacji podtynkowej przewodem YDY 3x2,5mm² ok. 2 m
- dostawa i montaż gniazda 230V szt. 1
- dostawa i montaż sterownika dedykowanego do konwektora
(przypadku nie występowania razem konwektorem *) szt.1
- oprzewodowanie 7x1mm² w wersji podtynkowej, w peszlu 8m .

Do podłączenia wentylatora wywiewnego konieczne jest: - **krotność 22**

- ułożenie przewodu YDY3x1,5mm² podtynkowo . 4m
- Dostawa i montaż wyłącznika podtynkowego szt.1