

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3 z dnia 04.08.2020 r.

Dotyczy postępowania ZP/UR/112/2020 pt.: „ROZBUDOWA, NADBUDOWA I MODERNIZACJA CZĘŚCI B BUDYNKU GŁÓWNEGO A1 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY UI. REJTANA 16C W RZESZOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/112/2020** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.) Zamawiający, w związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego, udziela wyjaśnień:

Zestaw pytań z dnia 30.07.2020r.

Duża aula audytoryjna, mała aula audytoryjna

Pytanie 1.

Z uwagi na decyzję o wymianie istniejącego parkietu proszę potwierdzić, że nowy parkiet to klepki dębowe, pokryte docelowo lakierem w celu uzyskania barwy parkietu w odcieniach orzecha (wybarwienie orzech) – wg opisu PT.

Odpowiedź:

Potwierdzamy – zgodnie z rysunkami AW-2-1 oraz AW-2-5, a także częścią opisową projektu wykonawczego (pkt 4.3.2.2. Posadzki) docelowe wykończenie parkietu lakierem matowym z wybarwieniem w kolorze orzechowym.

Pytanie 2.

Z uwagi na decyzję o wymianie istniejących desek na scenie dużej auli, proszę potwierdzić, że nowa podłoga to deski dębowe, pokryte docelowo lakierem w celu uzyskania barwy podłogi w odcieniach orzecha (wybarwienie orzech) – wg opisu PT.

Odpowiedź:

NIE potwierdzamy – zgodnie z rysunkiem AW-02 w obrębie sceny przewidziano czarne wybarwienie desek wskazane w opisie technicznym (pkt 4.3.2.2. Posadzki) jako „ciemny kolor drewna”. Należy przy tym zwrócić uwagę na analogiczny kolor cokołów w obrębie sceny, który został wskazany na rysunku AW-2-5 w punkcie 4.

Pytanie 3.

Proszę jednoznacznie określić rodzaj drewna, z jakiego mają być wykonane panele drewniane jako okładzina ścian – w projekcie wewnątrz jest zapis: „zabudowa drewniana w kolorze parkietu – wybarwienie orzech”; czy mają to być panele z litego, naturalnego drewna; jeżeli tak, to z jakiego i czy również mają być docelowo pokryte lakierem w celu uzyskania barwy orzech.

Odpowiedź:

Przewidziano zabudowę wykonaną z elementów fornirowanych (wraz z wszystkimi widocznymi krawędziami), kryte lakierem matowym, usłojenie oraz wybarwienie odpowiadające parkietowi.

Sala senatu

Pytanie 4.

Proszę potwierdzić, że nowy parkiet to klepki dębowe w formie jodły francuskiej, docelowo lakierowane w celu uzyskania barwy orzech.

Odpowiedź:

Potwierdzamy – zgodnie z rysunkiem AW-3-1, gdzie w punkcie 4. podane zostało wybarwienie parkietu w kolorze orzechu.

**Z up. Rektora UR
Z-CA KIEROWNIKA Działu Zamówień Publicznych**

mgr Adam Zwoliński