

Diagram pracy wyłączników z napędem ręcznym		
Rodzaj pracy	1Q1	1Q2
Zasilanie z zespołu agregatu prądowórczego	1	0
Zasilanie z STS	0	1

