PARTER

Strefa zasilania z Ts3

Strefa zasilania z Ts4

Strefa zasilania z Ts1

Strefa zasilania z Ts2

PANEL WYNIESIONY CENTRALI SAP

LEGENDA – ELEMENTY PROJEKTOWANE:

	PROJEKTOWANY INTERFEJS PODTYNKOWY USB/EIB Z RAMKĄ
	PROJEKTOWANY PRZYCISK 4–KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZAŁĄCZANIA I REGULOWANIA OŚWIETLENIA
	PROJEKTOWANY ZEGAR ROCZNY 4 KANŁOWY DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM I CENTRALKAMI WENT., W SYSTEMIE KNX
	PROJEKTOWANY ZEWNĘTRZNY CZUJNIK NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W SYSTEMIE KNX
	PROJEKTOWANY PRZYCISK 4–KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZBIORCZEGO ZAŁĄCZANIA OŚWIETLENIA
	PROJEKTOWANY CZUJNIK RUCHU 360st Z CZUJNIKIEM NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W SYSTEMIE KNX Z PODSTAWĄ DO SUFITU PODWIESZANEGO
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	KORYTKO SIATKOWE 100L, 200 I 300 h=54mm KORYTKO SIATKOWE 2x100 DLA KABLI SILNOPRĄDOWYCH I SŁABOPRĄDOWYCH – ODLEGŁOŚĆ 150M
	GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
	MIEJSCOWA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH PODŁĄCZYĆ DO UZIEMIENIA ZA POMOCĄ BEDNAREK Fe/Zn 25x4
	PRZYCISK
	WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
	WŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
	GNIAZDO 230V P/T
	GNIAZDO IP44
	WYPUST KABLOWY ZASŁAJĄCY, ZAKOŃCZYĆ PUSZKĄ INSTALACYJNĄ, LUB W URZĄDZENIU
	PUSZKA PODŁOGOWA 3x4x45
	PRZECIWPORAZOWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	Oprawa 1 - downlight LED 15W, 830, 1600lm (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 2 - downlight LED 15W, 840, 1600lm (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 3 – moduł 1h, monitoring centralny – oprawa awaryjna dostępowa 1,5W, świadectwo dopuszczenia CNBOP, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 4 – moduł 1h, monitoring centralny – oprawa awaryjna nastropowa 1,5W, świadectwo dopuszczenia CNBOP, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 5 – 1000lm, 11W, 44x50x530mm, profil aluminiowy – oprawa nad lustra, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 6 – oprawa nad drzwiami wejściowymi LED 4x1W, IP65, moduł awaryjny na 1 h , centralnie monitorowana (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 7 – 4100lm, 43W, 44x50x2035mm, profil aluminiowy OPAL – oprawa na klatki schodowe,(szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa z piktogramem – moduł 1h, monitoring centralny – oprawa awaryjna nastropowa z piktogramem, świadectwo dopuszczenia CNBOP, centralnie nadzorowana (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 8 – do podłoża – (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 9 – downlight LED 22W, 2500lm, 840, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 12 – średnicy 800 2x40W, 840 – NASTROPOWA, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
	Oprawa 10 – średnicy 286 150lm IP65 ZEWNĘTRZNA NASTROPOWA, (szczegółowo opisana w opisie techn.)
T1	Oprawa 11 – LAMPA 2X28W, OBUDOWA Z POLIWĘGLANU, IP65, (szczeg. opisana w opisie techn.)
	CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO ZE ŚWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
	CENTRALA ZWALNIANIA DRZWI POŻAROWYCH ZE ŚWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
	ELEKTROTRZYMACZ DZWIOWY 24V
	SILOMNIK 24V W OKNIE ODDYMIAJĄCYM
	CZUJKA DYMU
	PRZYCISK ODDYMIANIA
	PRZYCISK PRZEWietrzania
	OKNO ODDYMIAJĄCE/NAPOWietrzające Z SILOMNIKIEM 24V
	ACCESS POINT WI–FI ZAMONTOWANY PRZY SUFICIE

LEGENDA – ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

	GNIAZDO PODŁOGOWE N/T 230V 32A
	WYPUST KABLOWY ZASŁAJĄCY
	PRZYCISK
	MIEJSCOWY UZIOM ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	ZESTAW GNIAZDOWY Z WŁĄCZNIKIEM 400V 32A + 230V 16A
	GNIAZDO TRÓJFAZOWE 400V 32A Z WŁĄCZNIKIEM
	GNIAZDO TRÓJFAZOWE 400V 16A
	GNIAZDO TRÓJFAZOWE 400V 32A
	GNIAZDO PODWÓJNE N/T
	GNIAZDO POJEDYNCZE N/T
	GNIAZDO POJEDYNCZE P/T
	GNIAZDO PODWÓJNE P/T

	ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
	WŁĄCZNIK KRZYŻOWORY TRÓJFAZOWY
	WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
	WŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
	ZESTAW GNIAZDOWY 5x230V 10A, 1x6x45 KAT. 5, NATYNKOWY
	ZESTAW GNIAZDOWY 2x230V 10A, 1x6x45 KAT. 5, NATYNKOWY
	ZESTAW GNIAZDOWY 2x230V 10A, 2x6x45 KAT. 5, NATYNKOWY
	ZESTAW GNIAZDOWY 4x230V 10A, 2x6x45 KAT. 5, NATYNKOWY
	PUSZKA PODŁOGOWA LEGRAND 3x4x45
	lampa z kloszem mlecznym 60W
	ŻYRANDOL 60W ŚWIECI W KAŻDYM KIERUNKU
	LAMPA 2X18W OPTUZOW Z POLIWĘGLANU, IP44
	LAMPA 2X36W OPTUZOW Z POLIWĘGLANU, IP44

	LAMPA WSTROPNA 2X36W, RASTER PARABOLICZNY, IP20
	LAMPA 2X36W, OBUDOWA Z POLIWĘGLANU, IP65
	LAMPA WSTROPNA 4X18W, RASTER PARABOLICZNY, IP20
	LAMPA ŚWIETLÓWKA 1X80W, IP20
	LAMPA 2X40W IP20
	LAMPA 2X40W IP40 Z KLOSZEM MLECZNYM
	LAMPA 3X36W, IP65
	LAMPA 1X36W, OBUDOWA Z POLIWĘGLANU, IP65
	REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA
	WENTYLATOR SUFITOWY
	WŁĄCZNIK KRZYŻOWORY ZMIERZCHOWY
	LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY SIECI LAN
	CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO MERCOR

	SILOMNIK W OKNIE ODDYMIAJĄCYM
	CZUJKA DYMU
	PRZYCISK ODDYMIANIA
	PRZYCISK PRZEWietrzania
	ACCESS POINT WI–FI ZAMONTOWANY PRZY SUFICIE
	GNIAZDO LAN POJEDYNCZE RJ45 KAT. 5e N/T
	GNIAZDO TELEFONICZNE N/T, DOPROWADZONY PRZEWÓD TDY 2x0,8 w rdz 19
	GNIAZDO RTV N/T

MOMONTRSPOLSKASp.z.o.o , ul. Śnycerska 34/168, 30-817 Kraków, momontrs@momontrs.pl, tel +48 790 578 333

INWESTOR	*Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów*	EDYCJA:	DATA: 07.2014
LOKALIZACJA	*Uniwersytet Rzeszowski budynek A3, al. Rejtana 16b, 35-959 Rzeszów, nr ew. dz. 565/21*		
PROJEKT	Przebudowa budynku A3 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	FAZA: PW
TEMAT RYS.	RZUTPARTERU-PROJEKTELEKTRYCZNY	SKALA: 1:100	NR RYS.: E01P

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
inż. Bogdan Kontek upr.Bud.Nr:E-19786	inż. Ryszard Rogoziński upr.Bud.Nr:E-17380

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawa prawna: Oprawaautorskimprawachpokrewnychzdnia04.02.1994r.(Dz.U.NO94poz.83zdnia23.02.1994r.)