Koryto kablowe K200/60
ujęto w projekcie DS FILON
w przestrzeni między stropem
a pokryciem dachu

+ żaluzja 90 cm

Istniejąca rozdzielnica nN stacji transformatorowej

poza zakresem opracowaniem

Koryto kablowe K100/50
w przestrzeni między stropem,
a pokryciem dachu (ujęto w
projekcie zasilania DS FILON)

Hp o 25

BAR

ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO DOMU STUDENCKIEGO

Prowadzić podtynkowo

Zejście pod strop

Gł.wył.pożarowy – zas.podstawowe

Prowadzić podtynkowo

szafę wyłącznika TWP
ujęto w projekcie DS FILON

TWP

Szafa wyłącznika pożarowego
zasilanie rezerwowe

DS LAURA

Zasilanie do maszynowni windy pożarowej na 10 piętrze (w istniejącym pionie zasilania wind)

RGL

Rozdzielnica zasilana istniejącymi kablami

Wnękę zabudować płytą gips–karton

LEGENDA

- Przycisk wyłącznika pożarowego
- Tablica projektowana
- Tablica istniejąca
- NHXH PH90 5x16 mm2 – zasilanie windy
- NKGs 2x1,5 mm2 – do wyłącznika pożarowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PG-PRO Norbert Szczepanek 32–447 Sieprаw 36 WWW.PG–PRO.PL
TEMAT:	Remont i modernizacja rozdzielnicy głównej w Domu Studenta „Laura”
ADRES :	RZESZÓW Ul. Cicha 2 35–959 Rzeszów
INWESTOR:	Uniwersytet Rzeszowski ul.Rejtana 16c 35–959 Rzeszów
PROJEKTANT:	mgr. inż. Jerzy Nowak upr. nr: GP.IV.63/193/76
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Szczepanek mgr inż. Artur Lichoń
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Paweł Wrona upr. nr: MAP/0063/POOE/11
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: 03/2014
NAZWA RYS.: Rzut parteru – trasy kablowe	
SKALA: 1:100	NR RYS.: E–3