

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dotyczy: Usługa konserwacji, przeglądów oraz monitorowania instalacji przeciwpożarowych na obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zadanie nr 1: Usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i Iwoniczu, usługa wykonywania okresowych przeglądów technicznych i serwisowania (naprawy) drzwi p.poż. w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i w Weryni.

A). Usługa wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw systemów **oddymiania klatek schodowych** w okresie 01. styczeń 2018 do 31 grudnia 2020 w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego przy:

W Rejonie Administracyjnym Zalesie- ul. Ćwiklińskiej2

1. Budynek D1
2. Budynek D3
3. Budynek D9
4. Budynek D10
5. Budynek D5 (DS. Merkury)
6. Budynek D6 (DS. Hilton)
7. Zespół Pałacowo-Parkowy w Iwoniczu, ul. Zadwór 1

W Rejonie Administracyjnym Rejtana – ul Rejtana

1. Budynek A1
2. Budynek A2
3. Budynek A3 +CIT

W Rejonie Administracyjnym Jałowego-ul. Kasprowicza 1

1. Budynek B2
2. Budynek B5 – ul. Wyspiańskiego 4

W Rejonie Cicha

1. Budynek E5 Wydział Muzyki, ul. Dąbrowskiego 83

W Rejonie Administracyjnym Centrum – ul. Siemieńskiego 17

1. Budynek DS. Olimp

W Rejonie Administracyjnym Pigoń - ul. Pigoń 8

1. Budynek BUR G1

B) System oddymiania w poszczególnych obiektach tworzą następujące elementy:

BUDYNEK D-1- dwie klatki oddymiane

- Kłapa oddymiająca + okno PCV (napowietrzające) z napędem elektrycznym– 3 szt.

- Czujki dymu – 8 szt.
- Centrala z akumulatorami – 3 szt.
- Przycisk RPO – 9szt
- Przycisk przewietrzania LT 43U – 2 szt.

BUDYNEK D-3 – dwie klatki oddymiane

- Kłapa oddymiająca z napędem elektrycznym + okno PCV napowietrzające- 3 szt.
- Centrala oddymiania z akumulatorami – 2 szt.
- Czujka dymu – 8 szt.
- Przycisk RPO – 4 szt.
- Przycisk LT 43U – 2 szt.

BUDYNEK D-9 – cztery klatki oddymiane

- Kłapy oddymiające + napowietrzające z napędem elektrycznym– 4 szt.
- Czujki dymu optyczne – 24 szt
- Centrala z akumulatorami – 4 szt.
- Przycisk RPO -20 szt
- Przycisk przewietrzania LT 43 U—4 szt.

BUDYNEK D-10 - dwie klatki oddymiane

- Kłapy oddymiające + napowietrzające z napędem elektrycznym– 2 szt.
- Czujki dymu – 2 szt.
- Centrala oddymiająca z akumulatorami 2 szt.
- Przycisk RPO -5 szt
- Przycisk przewietrzania LT 43U-2 szt.

BUDYNEK D-5 (Merkury) – 2 klatki oddymiane

- Okno oddymiające ocieplane PCV – 2 szt
- Siłownik typ MCR L500 – 2 szt.
- Centralka oddymiająca MCR-9705-5A – 2 szt.
- Akumulatory – 4 szt
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 6 szt
- Przycisk oddymiania – 6 szt
- Przycisk przewietrzania LT 43 U – 2 szt
- Przycisk oddymiania – 6 szt.

BUDYNEK D-6 (Hilton) – 2 klatki oddymiane

- Okno oddymiające ocieplane PCV– 2 szt
- Siłownik łańcuchowy MCRL500- 2 szt.
- Centralka oddymiająca MCR-9705-5A - 2 szt.
- Akumulatory – 4 szt
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 6 szt.
- Przycisk oddymiania – 6 szt
- Przycisk przewietrzania LT 43 U – 2 szt

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W IWONICZU

- Kłapa oddymiająca na korytarzu – 2 szt.
- Centrala oddymiająca – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem- 2 szt.

- Przycisk oddymiania – 1 szt.
- Czujka wiatru o pogodowa – 1 szt + 1 szt

BUDYNEK A-1 - 2 klatki

- Okno oddymiające PCV z siłownikiem KA 32/600- 2 kpl
- Centralka oddymiająca RZN 4202 – 2 szt.
- Akumulatory – 4 szt.
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 6szt
- Przycisk oddymiania – 6 szt.
- Przycisk przewietrzania – LT 43 U – 2 szt

BUDYNEK A-2 – 2 klatki

- Okno oddymiające PCV – 2 szt
- Siłownik okna KA 32/600 – 4 szt
- Centralka oddymiająca RZN 4202 – 2 szt
- Akumulatory – 4 szt
- Czujki optyczne DOR 40 z gniazdem – 6 szt.
- Przycisk oddymiania – 6 szt.
- Przycisk przewietrzania LT 43 U – 2 szt.

BUDYNEK A3 - 1 klatka

- Okno oddymiania PCV – 1 szt.
- Siłownik okna KA 32/600 – 2 szt.
- Centralka oddymiająca RZN 4202 – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna – 3 szt.
- Przycisk oddymiania – 3 szt.
- Przycisk przewietrzania LT 43U-1 szt.

BUDYNEK CIT

- Centralka ppoż – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna – 40 szt.
- Czujka ciepła – 1 szt.
- Sygnalizator optyczno – akustyczny 9 szt
- Przycisk ROP – 4 szt.
- EKS -2 szt.
- EWS - 4 szt.

BUDYNEK B2- 1 klatka

- Okno oddymiające PCV z siłownikiem KA 32/600 – 1 kpl
- Centralka oddymiająca RZN 4202 – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 3 szt.
- Przycisk oddymiania – 3 szt.
- Przycisk przewietrzania LT 43U- 1 szt.

BUDYNEK B5 - budynek mieszkalny przy Wyspiańskiego 4

- Centrala kompaktowa typu 8ARZN 4408-K- 1 sztuka
- Kłapa oddymiająca – 1 sztuka

- Czujki optyczne dymu CNBOP – 2 sztuki
 - Przycisk oddymiania RPO CNBOP – 3 sztuki
 - Urządzenia alarmowe (akustyczne/optyczne) – 1 sztuka
- BUDYNEK E5- Wydział Muzyki

- Kłapa oddymiająca – 1 szt.
- Centrala oddymiająca – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 2 szt.
- Przycisk oddymiania – 1 szt.
- Czujka wiatru i pogodowa – 1 szt. + 1 szt.

BUDYNEK DS. Olimp -2 klatki

- Okno oddymiające PCV – 2 szt.
- Siłownik okna oddymiającego KA 32/600 – 4 szt.
- Centrala oddymiająca MCR 9705 – 2 szt.
- Akumulatory – 4 szt.
- Czujki optyczne DOR 40 z gniazdem – 6 szt.
- Przycisk oddymiania – 6 szt.
- Przycisk przewietrzania LT 43U-2 szt.

BUDYNEK G 1 BUR –ul. Pigoń 8

- Okno oddymiające PCV- 1 szt.
- Siłownik KA 32/600 - - 1 szt.
- Centrala oddymiająca RZN 4202 – 1 szt.
- Akumulatory – 2 szt.
- Czujka optyczna DOR 40 z gniazdem – 4 szt.
- Przycisk oddymiania – 4 szt.
- Przycisk przewietrzania LT 43U- 1 szt
- Izotopowe czujki dymu typ DIO2193 POLON – 385 szt.

Zespół Obiektów w Werynii k/Kolbuszowej – bud. W1 Werynia 502 Pałac

- Centrala sterująca AFG 2004/2 – 1 szt.
- Czujki dymu ECO 1003- 2 szt.
- Siłownik łańcuchowy elektryczny USL 34350/400n- 2 szt.

C) Przeglądy serwisowe systemów oddymiania obejmować powinny następujące czynności:

- Wizualną kontrolę urządzeń systemu
- Sprawdzenie stanu technicznego i kontrolę siłowników elektrycznych
- Konserwację części mechanicznych oraz zawiasów kłap
- Kontrolę centrali
- Sprawdzenie działania czujek dymu i ich szczelności wraz z czyszczeniem
- Sprawdzenie działania przycisków RPO, przycisków przewietrzania
- Sprawdzenie stanu akumulatorów
- Sprawdzenie działania funkcji wentylacji
- Wykonanie innych, dodatkowych czynności zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-rozruchowej oraz instrukcjach obsługi
- Sporządzenie protokołu z przeglądu

- Opiniowanie koniecznych napraw lub wymiany wyrobu

Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych Wykonawca dokonuje dwa razy w roku **co 6 miesięcy**. Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana elementów systemu wg odrębnego fakturowania.

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość netto i brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 1)
- Koszt roboczogodziny netto przy naprawach koniecznych

Usługa okresowych przeglądów technicznych i serwisowania (naprawy) **drzwi p.poż.** w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w okresie od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020r.

A) Usłudze podlegają drzwi p.poż w budynkach:

Rejon Administracyjny Centrum

1. DS. Olimp , ul. Siemieńskiego 17 – 5 szt.(przeszklone)

Rejon Administracyjny Pigoń

1. G1 BUR , ul. Pigoń 8 – 87 szt.(pełne)

Rejon Administracyjny Jałowego

1. Budynek B1 - Jałowego 24 – 2 szt. (przeszklone)

Rejon Cicha

1. Budynek E5 Wydział Muzyki , ul. Dąbrowskiego 83 – 6 szt.(przeszklone i pełne)

Rejon Administracyjny Zalesie

1. DS. Hilton, ul. Ćwiklińska 2 – 5 szt.(pełne)

2. DS. Merkury, ul. Ćwiklińska 2 – 5 szt.(pełne)

3. Budynek D9, ul. Zelwerowicza - 27 szt.(przeszklone i pełne)

4. Budynek D10 , ul. Ćwiklińskiej - 23 szt.(przeszklone i pełne)

5. Zespół Pałacowo-Parkowy w Iwoniczu, ul. Zadwór 1 – 1 szt. (pełne)

6. Budynek D1 – 5 szt. (przeszklone)

7. Budynek D3 – 6 szt.(przeszklone i pełne)

Zespół Obiektów Werynia

1. Werynia k/Kolbuszowej – 5 szt.(pełne)

B) Zakres i cykliczność

1. W zakresie konstrukcji wyrobu:

- Sprawdzenie poprawności kształtu i wymiaru konstrukcji
- Sprawdzenie jakości połączeń i zamocowań, regulacja położenia skrzydeł drzwi
- Sprawdzenie stanu technicznego , regulacja urządzeń kolejności zamykania drzwi

2. W zakresie powłoki lakierniczej:

- Przemycie konstrukcji i sprawdzenie powłoki lakierniczej
- Zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbą podkładową z zaleceniem technologii renowacji powłoki lakierniczej

3. W zakresie przeszkleń:

- Przemycie przeszkleń i sprawdzenie jakości przeszkleń p.poż
- Sprawdzenie poprawności mocowania listew szklarskich i wkrętów mocujących listwy

4. W zakresie okuć:
 - Sprawdzenie prawidłowości działania okuć zamontowanych w wyrobach
 - Zakonserwowanie zawiasów, zamków i innych części mechanicznych
 - Wyregulowanie pracy samozamykaczy drzwiowych
5. W zakresie osprzętu elektrycznego:
 - Sprawdzenie poprawności pracy osprzętu elektrycznego współpracującego z systemami p.poż.- elektrozrymacze, zwory elektromagnetyczne, zamki szyfrowe
6. Sporządzenie protokołu z przeglądu
7. Opiniowanie koniecznych napraw lub wymiany wyrobu.

Przeglądy techniczne wykonywane będą w systemie półrocznym – **co 6 miesięcy**. W przypadkach wystąpienia zmiany w warunkach eksploatacji wyrobów, tzn. wymiana posadzek przy drzwiach, zmiana pierwotnego układu komunikacyjnego, przeróbka instalacji niskoprądowej, okresowy przegląd przeprowadza się bezpośrednio po zaistniałej modernizacji. Usługa serwisowa (naprawy koniecznej) wykonywana po stwierdzeniu takiej potrzeby podczas wykonywanego przeglądu technicznego lub w przypadku zniszczenia drzwi. Materiały do naprawy dostarcza Wykonawca na koszt Zamawiającego- po uprzednim przedstawieniu kosztorysu.

ZADANIE NR 2: Monitoring pożarowych sygnałów alarmowych w Wydziale Muzyki oraz konserwacja instalacji alarmowej p.poż w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie monitoringu pożarowego w budynkach DS. Filon, DS. Laura, przewiązka DS. Laura ul. Cicha 4a, budynek dydaktyczny E4 ul. Cicha 2A

Monitoring pożarowych sygnałów alarmowych oraz konserwacja instalacji alarmowej p.poż w budynkach UR w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2020.

- A) Monitoring sygnałów alarmowych** przeciwpożarowych opartych o Centrum Monitorowania Alarmów(CMA) Wykonawcy wychodzących z centrali pożarowej obiektu dozorowanego, to jest z **Budynku Wydziału Muzyki** UR przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie i przesyłanie alarmów pożaru do Państwowej Straży Pożarnej oraz **okresowa konserwacja** systemu p.poż.

MONITORING

1. Wykonawca musi być uprawniony przez PSP- Komenda Miejska w Rzeszowie do monitorowania sygnałów alarmu p.poż.
2. Wykonawca zainstaluje w obiekcie dozorowanym urządzenie do transmisji alarmów drogą radiową i/lub telefoniczną do własnego CMA oraz przesłania sygnałów do PSP.
3. Wykonawca zapewni pierwotną i wtórną rejestrację zdarzeń
4. Zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego.

KONSERWACJA SYSTEMU P.POŻ

1. Badanie szczelności izotopowych czujek dymu
2. Sprawdzenie poprawności działania całego systemu w tym współpracę z pozostałymi systemami stanowiącymi wyposażenie budynku (sterowania drzwiami ppoż. , systemami oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem, wentylacji pożarowej, oświetleniem ewakuacyjnym, windami osobowymi, kłapami odcinającymi, itp.)

3. Przeprowadzenie testów centralki, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodności z DTR.
4. Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych
5. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, żarówek, zamków.
6. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa połączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych pakietów
7. Czyszczenie centralki

ELEMENTY SYSTEMU w budynku Wydziału Muzyki

1. Centrala pożarowa ESSER IQ8 – 1 szt.
2. Sygnalizator akustyczny – 2 szt.
3. Wyłącznik p.poż. – 10 szt.
4. 47 elementowa pętla z: EBK 4 G2R – 5szt. , czujki – 41 szt. , moduł 12R – 1 szt.
5. 39 elementowa pętla z czujkami
6. 28 elementowa pętla z: EBK 4 GRR- 3 szt. , czujki-25 szt.
7. 37 elementowa pętla z czujkami.

B) Okresowa konserwacja systemu instalacji p.poż. (bez monitoringu) w Rzeszowie w następujących budynkach:

I. Budynek A1- Rzeszów , ul Rejtana 16c

ELEMENTY SYSTEMU

1. Centrala ppoż POLON-ALFA CSP 35 – 1 szt.
2. Izotopowe czujki dymu - 40 szt.
3. Przycisk ROP – 7 szt.
4. Wskaźnik zadziałania 11

II. Budynek D2 – Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej

ELEMENTY SYSTEMU

1. Centrala ppoż. POLON 4000- 1 szt.
2. Izotopowe czujki dymu – 36 szt.
3. Przycisk ROP – 7 szt.

Czynności związane z przeglądami i konserwacją wg PN – Systemy alarmowe i jak w pkt. A – konserwacja systemu.

Czynności okresowych przeglądów systemów instalacji p.poż w i w Rzeszowie (Wydział Muzyki, Bud. A1, D2) przeprowadzane będą co **trzy miesiące**.

C) Oferta powinna zawierać:

- Cenę – miesięczny abonament za usługę monitoringu p.poż w Wydziale Muzyki oraz wartość netto za cały okres trwania umowy zgodnie z formularzem cenowym dla zad. nr 2- tabela nr 1
- Cenę za jeden przegląd- usługę konserwacji , odrębnie dla Wydziału Muzyki, budynku A1 i D2 oraz wartość netto za cały okres trwania umowy zgodnie z formularzem cenowym dla zad. nr 2 tabela nr 2

Należy zsumować wartość netto wykazaną w tabeli 1 i 2 formularza cenowego, podać wartość vat i wartość brutto dla całego zadania.

- Ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty dojazdu do budynków Zamawiającego.

Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie monitoringu pożarowego w budynkach DS. Filon, DS. Laura, przewiązka DS. Laura ul. Cicha 4a, budynek dydaktyczny E4 ul. Cicha 2A

I. Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonywanie raz na kwartał usługi przeglądów technicznych,
- stałego monitorowania i serwisowania,
- bieżących napraw i konserwacji Instalacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zwanych dalej odpowiednio i instalacjami SOP w budynkach DS. Filon, DS. Laura, przewiązka DS. Laura i budynku dydaktycznym E4.

W skład systemu wchodzi:

- system sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z sygnalizatorami akustyczno- optycznymi w każdym z wymienionych obiektów
- system obudowy drzwiami EI60 i oddymiania klatek schodowych w każdym z wymienionych obiektów
- system podziału budynków na strefy pożarowe drzwiami przeciwpożarowymi EI60

II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

1. Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SOP, wymienionych w postępowaniu w pkt III Zadania IV objętych do przeglądów i konserwacji
2. Nadzoru prawidłowego działania instalacji SOP, w które wyposażone są budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadzór pracy instalacji SOP obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji SOP, w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Od chwili zgłoszenia.
3. Szczegółowego zapoznania się z dokumentacją powykonawczą instalacji SOP i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie
4. Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego o obsługi technicznej usterek elementów instalacji SOP, wskazania i szczegółowego opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.
5. Przystępowania do naprawy uszkodzeń i usterek niewchodzących w zakres konserwacji, po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego lub w wypadkach szczególnych (bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia użytkowników), po otrzymaniu ustnego oświadczenia woli, które w terminie późniejszym zostanie potwierdzone na piśmie. Naprawy należy dokonywać w uzgodnieniu z ich producentem.
6. Wykonywania właściwej obsługi instalacji SOP po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.
7. Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.

8. Dokonywania przeglądów instalacji SOP w systemie kwartalnym, w zakresie wymaganych czynności konserwacyjnych odpowiednich urządzeń systemów. Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji SOP ma być zgodny z obowiązującymi przepisami p.poż. Wykaz tych czynności okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (tzw.DTR) urządzeń i instrukcje obsługi.

III. Wykaz głównych elementów instalacji SOP.

Opis SOP w budynku DS Filon i DS Laura

Są to budynki wysokie 10-cio piętrowe podpiwniczone. Budynki te połączone są łącznikiem - przewiązką, w którym mieści się bufet i klub studencki. Budynek dydaktyczny E4 oddalony jest od DS. Filon w odległości 60m

1. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP. a/ W akademikach zainstalowane są:

Centralka IQ8 Control C/M z wyświetlaczem, 5 pętli (obsługująca wszystkie pomieszczenia) z drukarką

1 kpl x 2 budynki

- zasilacz MeraweX 24V DC/5A ZSP 135 –DR (1) 4 kpl x 2 budynki
- akumulator 12V/18Ah 10 szt x 2 budynki
- Element sterująco- kontrolny 8 kpl x 2 budynki
- element sterujący z kontr. nap. sygnalizatorów 4 kpl z 2 budynki
- Czujki optyczne dymu O – 803371 447 szt x 2 budynki
- czujki temperaturowe typu TD 803271 11 szt.x 2 budynki
- ROP serii IQ8 39 szt. X 2 budynki
- sygnalizator akustyczno-optyczny typu FL 183 szt. X 2 budynki

b/ Czujki p.poż zainstalowane w Przewiązce DS podłączone są do centrali zlokalizowanej w DS. Filon:

- czujka optyczna - 19 szt.

c/ Czujki p.poż zainstalowane w budynku E4 podłączone są do centrali p.poż. zlokalizowanej w DS. Filon w łącznej ilości 6 szt.

2.System obudowy i oddymiania klatek schodowych

a/ w DS. Laura i DS. Filon

- centralka oddymiania UCS 6000 2 szt x 2 budynki
- Siłownik łańcuchowy MCR 2 szt x 2 budynki
- Optyczna czujka dymu DOR 7 szt. x 2 budynki
- przycisk oddymiania ROP 5 szt x 2 budynki
- drzwi EI60 UNIMA 22 szt. x 2 budynki
- trzymacz elektromagnetyczny GT 50R 22szt x 2 budynki

b/ w budynku E4:

- centralka oddymiania RZN 4404-K V2 1 szt
- Siłownik łańcuchowy MCR 1 szt
- Optyczna czujka dymu DOR 1 szt.
- przycisk oddymiania ROP 2 szt

- drzwi EI60	1 szt
3. System podziału budynku na strefy	
- centrala sterowania BAZ2	1 szt x 2 budynki
- trzymacz elektromagnetyczny	22szt x 2 budynki
- drzwi stalowe Domoferm LF561 i 662 EI60 z samozamyk.	17 szt x 2 budynki

IV Ramowy zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji SOP

1. Systemy sygnalizacji pożarowej

- sprawdzenie przepisów w książce konserwacji i napraw systemu, czy podjęto odpowiednie czynności i doprowadzono do prawidłowej pracy instalacji
- sprawdzenie zapisów w centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie właściwą metodą testów wyświetlacza i przycisków centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego (pracowników ochrony i zespołu obsługi technicznej), celem zapewnienia prawidłowej obsługi codziennej
- sprawdzenie stanu zasilania głównego i awaryjnego centrali sygnalizacji pożarowej
- odnotowanie w księdze konserwacji i napraw systemu każdej zauważonej nieprawidłowości i podjęcia działania celem jej usunięcia w możliwie krótkim terminie
- uzupełnienie papieru w drukarce centrali sygnalizacji pożarowej
- sprawdzenie każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP pod kątem poprawności działania zgodnie z zaleceniami producenta (dopuszcza się sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym)
- sprawdzenie czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze
- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo
- sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia urządzeń przeciwpożarowych i innych w budynkach (oddzielenia przeciwpożarowe, oddymianie klatek schodowych)
- przeprowadzenie innych niezbędnych kontroli, prób i testów określonych przez Wykonawcę, dostawcę lub producenta urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru
- dokonanie rozpoznania czy w budynkach nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego otoczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, złożenie odpowiedniego wniosku Zamawiającemu. Wszelkie zmiany budowlane, w tym zakresie należy katalogować w książce konserwacji i napraw systemu
- przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów

2. System wentylacji pożarowej

Do konserwatora systemu wentylacji pożarowej (Wykonawcy) należy wykonać m. in. następujące czynności kontrolno-serwisowe systemu:

Okna oddymiające

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- Sprawdzenie działania centrali sterowniczej
- ręczne otwarcie okien oddymiających przyciskiem, w tym przyciskiem przewietrzania

- alarmowe uruchomienie przez czujkę pożarową, przycisk ROP, centralę dymową albo sygnałem z centrali sygnalizacji pożarowej
- optyczne sprawdzenie okien po otwarciu, kąt uchylecia
- sprawdzenie zasilaczy i central sterujących, w tym sprawdzenie stanu akumulatorów
- sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć
- zamknięcie okien

3. System oddzieleni przeciwpożarowych

a/ przegląd serwisowy elektrycznego systemu sterowania drzwiami przeciwpożarowymi

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- sprawdzenie działania centrali sterującej
- ręczne zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- alarmowe uruchomienie czujnika dymu, zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- sprawdzenie stanu akumulatorów

b/przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych

- oględziny zewnętrznych drzwi – sprawdzenie ich funkcjonowania
- kontrola oporów otwierania wraz ze sprawdzeniem pracy mechanizmu samozamykacza
- kontrola zasuwy skrzydła oraz zapadki i ich smarowanie
- kontrola zawiasów i ich mocowania
- smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
- kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
- regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
- kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych
- sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniającej
- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

c/ kontrola central sterowniczych w systemie drzwi przeciwpożarowych. Należy wykonać czynność, jak przy kontroli central w systemie wentylacji pożarowej (pkt.1)

4. Uwagi szczegółowe

a/ wszystkie próby i testy powodujące faktyczne zadziałanie poszczególnych urządzeń instalacji SOP w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego przy alarmie pożarowym II stopnia w budynkach mogą się odbywać tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego

b/ Wykonawca zobowiązuje się prowadzić właściwe książki konserwacji i napraw dla poszczególnych systemów instalacji SOP (odpowiednio dla części I i części II zamówienia). Wzór przedmiotowej Książki należy uzgodnić z Zamawiającym, o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy.

c/ Wykonawca zobowiązuje się dokumentować, każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, o której mowa w pkt. 2, każdorazowy pobyt w obsługiwanym

obiekcie i opisywać hasłowo wykonane czynności konserwacyjne i naprawcze oraz każdą zauważoną nieprawidłowość w instalacji SOP w czasie pobytu w obiekcie.

d/ Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Protokołów z wykonania konserwacji systemu p.poż z przeprowadzonych kontroli, przeglądów, prób i testów urządzeń instalacji SOP, który podpisuje Konserwator wykonujący prace oraz przedstawiciel Zamawiającego. Dokonane zapisy w wyżej wymienionej Książce i Protokół będą stanowiły podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru prac, wymaganego przy wystawieniu faktury, sporządzonego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu należy uzgodnić z Zamawiającym o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy

e/ Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi.

f/ Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły zastosowane do wykonania zamówienia

g/ Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia awarii mógł dokonać telefonicznie, całodobowo lub pisemnie pocztą e-mailową lub faksem, przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

h/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnozowania uszkodzeń i sporządzania protokołów z awarii urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się z wymianą uszkodzonego urządzenia lub mechanizmu lub wielu uszkodzonych urządzeń lub mechanizmów SOP, Wykonawca określi przedmiot uszkodzenia, prawdopodobną przyczynę uszkodzenia, wpływ uszkodzenia na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i bezpieczeństwo obiektu, sposób i koszt usunięcia awarii w złożonym Zamawiającemu protokole z awarii urządzenia.

i/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy naprawy urządzeń związanych z usuwaniem awarii instalacji SOP, na podstawie odrębnej umowy. W przypadku usuwania awarii urządzeń, czynności naprawcze, polegające na przywrócenie ich sprawności, będą wykonywane jako prace interwencyjne na podstawie odrębnej umowy.

j/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów

k/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego, obsługujących całodobowo centrale sygnalizacji pożarowej

l/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania drobnych usterek w instalacji SOP w ramach czynności konserwacyjnych, w tym odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania central sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych naprawa w instalacji SOP)

ł/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany elementów eksploatacyjnych instalacji SOP (diody, żarówki, bezpieczniki, szybki, taśma do drukarki centrali sygnalizacji pożarowej ALGORNET i Polon Alfa CSP -35 (część I zamówienia), itp.) w ramach kosztów obsługi

m/ Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny zamontowanych urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, za jakość wykonywania prac konserwacyjnych oraz za zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP i p.poż podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

n/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiających na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SOP/ urządzeń w przypadku pożaru lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.

o/ Ramowy zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymieniony wyżej), zawiera zalecane czynności konserwacyjne i wymagane przez Zamawiającego okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń i instrukcje obsługi

p/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia tzw. „raportu” instalacji SOP sprawdzenia i oceny prawidłowości ich działania, co do zgodności z założonym scenariuszem pożarowym oraz złożenia Zamawiającemu protokołu opisującego wyniki oceny i wnioski, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy.

IV. MONITORING POŻAROWY

1. Pojęcie monitoringu pożarowego

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny sygnałów alarmu pożarowego i sygnałów uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Przesłanie sygnału alarmu pożarowego musi odbywać się bez udziału człowieka bezpośrednio do obiektu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarowej, wskazanego przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego PSP, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOAP).

Sygnały uszkodzeniowe kierowane są automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego.

2. Wymagania dla systemów transmisji

a/ wszystkie elementy muszą posiadać wymagane polskim prawem dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i użytkowaniu

UWAGA: w świetle aktualnych przepisów wymagane są następujące dokumenty:

Deklaracja zgodności dla wyrobu budowlanego – urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, oraz świadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmów pożarowych

b/ do przesyłania alarmów pożarowych mogą być wykorzystywane:

- tory dedykowane, budowane specjalnie w dla potrzeb transmisji alarmów pożarowych
- tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorów telekomunikacyjnych
- łącza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieć telefoniczna) i ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług)

c/ łącza powinny umożliwiać transmisję dwukierunkową równoczesną lub naprzemienną, co pozwoli na umożliwienie przesłania potwierdzenia odbioru każdej informacji alarmowej

d/ system powinien zapewnić możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość transmisji; w momencie wystąpienia problemów w transmisji układ powinien zapewniać generowanie sygnału błędu

e/ w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności transmisji alarmów pożarowych stacja odbiorcza alarmów pożarowych SOAP powinna wykorzystywać dwa łącza transmisji określone jako podstawowe i dodatkowe; jako łącze podstawowe należy stosować łącze typu 1 (specjalizowane tory transmisji), jako łącze dodatkowe może być stosowane łącze typu 1 lub 2 (systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną) o wymaganych parametrach. Wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych zgodnie z tablicą 10.4.2.9 rozporządzenia MSWiA z dnia 20. Czerwca 2007 r (Dz. U. Nr 143, poz.1002, z późn. zm.)

f/ dla transmisji radiowej należy wydzielić oddzielny kanał radiowy; operator powinien posiadać odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach wyłączności

g/ w przypadku traktowania kanału radiowego jako łącza podstawowego kanał ten musi być wykorzystywany wyłącznie do potrzeb systemu transmisji alarmów pożarowych

h/ systemy transmisji alarmów powinny spełniać określone parametry jak w pkt. e

3. Eksploatacja i konserwacja systemów:

a/ eksploatacja i konserwacja systemu monitoringu pożarowego powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach użytkownika

b/ konserwacja powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w roku

c/ każdy użytkownik systemu sygnalizacji pożarowej musi posiadać książkę eksploatacji systemu, gdzie wpisy dokonywane są bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia

d/ jednym z wymaganych wpisów muszą być dane firmy i osób, świadczących usługi w zakresie konserwacji i przeglądów systemu

e/ wpisy muszą dotyczyć wymaganych testów, przeglądów i zdarzeń (m. in. uszkodzeń fałszywych alarmów), czynności konserwacyjne powinna prowadzić osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w książce powinny umożliwiać identyfikację osoby przeprowadzającej te czynności

f/ brak osoby odpowiedzialnej za czynności konserwacyjne systemu może skutkować odłączeniem systemu

g/ przegląd konserwacyjny powinien być potwierdzony stosownym dokumentem np. oświadczenie firmy konserwującej system sygnalizacji pożarowej z podaniem zakresu czynności,

h/ zakres czynności konserwacyjnych można określić zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS5 54-14:2006, przy czym powinien obowiązkowo obejmować sprawdzenie dwutorowości przesyłania alarmu

V. Oferta powinna zawierać:

Wartość netto i brutto za okres 12 miesięcy oraz za cały okres obowiązywania umowy dla każdej ze wskazanych lokalizacji z godnie z formularzem cenowy do zad. nr 2

Koszt roboczogodziny netto

ZADANIE NR 3: Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku A-0 ul. S. Pigonia 1, przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku G-4 i budynku G-5 ul. Warzywna 1a.

Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku A-0 ul. S. Pigonia 1.

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonywanie raz na kwartał usługi przeglądów technicznych,
- stałego monitorowania i serwisowania,
- bieżących napraw i konserwacji

Instalacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zwanych dalej odpowiednio i instalacjami SOP w budynku A-0.

W skład systemu wchodzi:

- system sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z sygnalizatorami akustyczno- optycznymi w każdym z wymienionych obiektów
- system obudowy drzwiami EI60 i oddymiania klatek schodowych w każdym wymienionych obiektów
- system podziału budynków na strefy pożarowe drzwiami przeciwpożarowymi EI60

I. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SOP, wymienionych w postępowaniu w pkt III Zadania IV objętych do przeglądów i konserwacji
2. Nadzoru prawidłowego działania instalacji SOP, w które wyposażone są budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadzór pracy instalacji SOP obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji SOP, w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Od chwili zgłoszenia.
3. Szczegółowego zapoznania się z dokumentacją powykonawczą instalacji SOP i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie
4. Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego o obsługi technicznej usterek elementów instalacji SOP, wskazania i szczegółowego opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.
5. Przystępowania do naprawy uszkodzeń i usterek niewchodzących w zakres konserwacji, po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego lub w wypadkach szczególnych (bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia użytkowników), po otrzymaniu ustnego oświadczenia

woli, które w terminie późniejszym zostanie potwierdzone na piśmie. Naprawy należy dokonywać w uzgodnieniu z ich producentem.

6. Wykonywania właściwej obsługi instalacji SOP po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.
7. Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.
8. . Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji SOP ma być zgodny z obowiązującymi przepisami p.poż. Wykaz tych czynności okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (tzw.DTR) urządzeń i instrukcje obsługi.

II. Wykaz głównych elementów instalacji SOP.

- 3 centrale POLON-ALFA 4900 sieciowane
- 1 terminal sygnalizacji równoległej TSR 4000
- czujki punktowe pętlowe (DUR DOR TUN)= 1200 szt
- ręczne ostrzegacze pożaru ROP razem=103 szt
- elementy kontrolno- sterujące EKS razem=271 szt
- elementy wejść kontrolnych EWK razem=16 szt
- elementy wyjść sterowniczych EWS razem=19szt
- kłapy odcinające na wentylacji bytowej razem= 239 szt
- czujki liniowe razem= 4 szt
- linie sygnałowe razem=39 szt
- centrale oddymiania AFG klatki - 12 szt +12 klap oddymiających + przewietrzanie
- centrale oddymiające AFG atrium - 8szt + 50 klap oddymiających + przewietrzanie
- Kłapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych – 212 szt
- Wentylatory strumieniowe – 28 szt
- Główne wentylatory nawiewno - wyciągowe (oddymianie garażu) – 8 szt
- Detektory tlenu węgla (w garażu) – 40 szt
- Układ automatycznego sterowania oddymianiem garażu
- Brama wjazdowa do garażu – 1 szt
- Drzwi ppoż. – 180 szt

System detekcji gazów technicznych:

- Detektor gazów - 4 szt.
- Centralka sygnalizacyjna 2 szt.
- Sygnalizator optyczno – akustyczny 3 szt.

III Ramowy zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji SOP

1. Systemy sygnalizacji pożarowej

- sprawdzenie przepisów w książce konserwacji i napraw systemu, czy podjęto odpowiednie czynności i doprowadzono do prawidłowej pracy instalacji
- sprawdzenie zapisów w centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie właściwą metodą testów wyświetlacza i przycisków centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego (pracowników ochrony i zespołu obsługi technicznej), celem zapewnienia prawidłowej obsługi codziennej
- sprawdzenie stanu zasilania głównego i awaryjnego centrali sygnalizacji pożarowej
- odnotowanie w księdze konserwacji i napraw systemu każdej zauważonej nieprawidłowości i podjęcia działania celem jej usunięcia w możliwie krótkim terminie
- uzupełnienie papieru w drukarce centrali sygnalizacji pożarowej
- sprawdzenie każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP pod kątem poprawności działania zgodnie z zaleceniami - sprawdzenie czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze
- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo
- sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia urządzeń przeciwpożarowych i innych w budynku (oddzielenia przeciwpożarowe, oddymianie klatek schodowych, wind, itd.)
- przeprowadzenie innych niezbędnych kontroli, prób i testów określonych przez Wykonawcę, dostawcę lub producenta urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru
- dokonanie rozpoznania czy w budynkach nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego otoczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, złożenie odpowiedniego wniosku Zamawiającemu. Wszelkie zmiany budowlane, w tym zakresie należy katalogować w książce konserwacji i napraw systemu
- przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów

2. System wentylacji pożarowej

Do konserwatora systemu wentylacji pożarowej (Wykonawcy) należy wykonać m. in. następujące czynności kontrolno-serwisowe systemu:

Okna oddymiające

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- Sprawdzenie działania centrali sterowniczej
- ręczne otwarcie okien oddymiających przyciskiem, w tym przyciskiem przewietrzania
- alarmowe uruchomienie przez czujkę pożarową, przycisk ROP, centralę dymową albo sygnałem z centrali sygnalizacji pożarowej
- optyczne sprawdzenie okien po otwarciu, kąt uchylenia
- sprawdzenie zasilaczy i central sterujących, w tym sprawdzenie stanu akumulatorów
- sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć
- zamknięcie okien

3. System oddzieleni przeciwpożarowych

a/ przegląd serwisowy elektrycznego systemu sterowania drzwiami przeciwpożarowymi

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- sprawdzenie działania centrali sterującej
- ręczne zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- alarmowe uruchomienie czujnika dymu, zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- sprawdzenie stanu akumulatorów

b/przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych

- oględziny zewnętrznych drzwi – sprawdzenie ich funkcjonowania
- kontrola oporów otwierania wraz ze sprawdzeniem pracy mechanizmu samozamykacza
- kontrola zasuwy skrzydła oraz zapadki i ich smarowanie
- kontrola zawiasów i ich mocowania
- smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
- kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
- regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
- kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych
- sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej
- naklejenie naklejki dokonanego przeglądu
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego

c/ kontrola central sterowniczych w systemie drzwi przeciwpożarowych. Należy wykonać czynność, jak przy kontroli central w systemie wentylacji pożarowej (pkt.I)

5. Uwagi szczegółowe

a/ wszystkie próby i testy powodujące faktyczne zadziałanie poszczególnych urządzeń instalacji SOP w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy alarmie pożarowym II stopnia w budynku mogą się odbywać tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego

b/ Wykonawca zobowiązuje się prowadzić właściwe książki konserwacji i napraw dla poszczególnych systemów instalacji SOP (odpowiednio dla części I i części II zamówienia). Wzór przedmiotowej Książki należy uzgodnić z Zamawiającym, o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy.

c/ Wykonawca zobowiązuje się dokumentować, każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, o której mowa w pkt. 2, każdorazowy pobyt w obsługiwanym obiekcie i opisywać hasłowo wykonane czynności konserwacyjne i naprawcze oraz każdą zauważoną nieprawidłowość w instalacji SOP w czasie pobytu w obiekcie.

d/ Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Protokołów z wykonania konserwacji systemu p.poż z przeprowadzonych kontroli, przeglądów, prób i testów urządzeń instalacji SOP, który podpisuje Konserwator wykonujący prace oraz przedstawiciel Zamawiającego. Dokonane zapisy w wyżej wymienionej Książce i Protokół będą stanowiły podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru

prac, wymaganego przy wystawieniu faktury, sporządzonego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu należy uzgodnić z Zamawiającym o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy

e/ Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi.

f/ Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły zastosowane do wykonania zamówienia

g/ Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia awarii mógł dokonać telefonicznie, całodobowo lub pisemnie pocztą e-mailową lub faksem, przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

h/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnozowania uszkodzeń i sporządzania protokołów z awarii urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się z wymianą uszkodzonego urządzenia lub mechanizmu lub wielu uszkodzonych urządzeń lub mechanizmów SOP, Wykonawca określi przedmiot uszkodzenia, prawdopodobną przyczynę uszkodzenia, wpływ uszkodzenia na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i bezpieczeństwo obiektu, sposób i koszt usunięcia awarii w złożonym Zamawiającemu protokole z awarii urządzenia.

i/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy naprawy urządzeń związanych z usuwaniem awarii instalacji SOP, na podstawie odrębnej umowy. W przypadku usuwania awarii urządzeń, czynności naprawcze, polegające na przywróceniu ich sprawności, będą wykonywane jako prace interwencyjne na podstawie odrębnej umowy.

j/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów

k/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego, obsługujących całodobowo centrale sygnalizacji pożarowej

l/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania drobnych usterek w instalacji SOP w ramach czynności konserwacyjnych, w tym odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania central sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych naprawa w instalacji SOP)

n/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiających na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SOP/ urządzeń w przypadku pożaru lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.

o/ Ramowy zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymieniony wyżej), zawiera zalecane czynności konserwacyjne i wymagane przez Zamawiającego okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń i instrukcje obsługi

p/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia tzw. „raportu0” instalacji SOP sprawdzenia i oceny prawidłowości ich działania, co do zgodności z założonym scenariuszem pożarowym oraz złożenia Zamawiającemu protokołu opisującego wyniki oceny i wnioski, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest u Zamawiającego.

IV. Oferta powinna zawierać:

Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych Wykonawca dokonuje dwa razy w roku **co 6 miesięcy**. Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana elementów systemu wg odrębnego fakturowania.

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość netto i brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 3)
- Koszt roboczogodziny netto przy naprawach koniecznych

Przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku G-4 i budynku G-5 ul. Warzywna 1a

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonywanie raz na kwartał usługi przeglądów technicznych,
- stałego monitorowania i serwisowania,
- bieżących napraw i konserwacji

Instalacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zwanych dalej odpowiednio i instalacjami SOP w budynku A-0.

W skład systemu wchodzi:

- system sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z sygnalizatorami akustyczno- optycznymi w każdym z wymienionych obiektów
- system obudowy drzwiami EI i oddymiania klatek schodowych w każdym wymienionych obiektów
- system podziału budynków na strefy pożarowe drzwiami przeciwpożarowymi EI

I. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

1. Utrzymania w stałej sprawności technicznej instalacji SOP, wymienionych w postępowaniu w pkt III Zadania IV objętych do przeglądów i konserwacji
2. Nadzoru prawidłowego działania instalacji SOP, w które wyposażone są budynki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nadzór pracy instalacji SOP obejmuje również przystąpienie do usuwania awarii w razie wystąpienia awarii instalacji SOP, w czasie nie dłuższym niż 24 godz. Od chwili zgłoszenia.

3. Szczegółowego zapoznania się z dokumentacją powykonawczą instalacji SOP i innymi niezbędnymi elementami budynków mających wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie
4. Wskazywania Zamawiającemu wykrytych w trakcie przeglądu konserwacyjnego o obsługi technicznej usterek elementów instalacji SOP, wskazania i szczegółowego opisanie prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użytkowników budynku oraz wystąpienia strat w mieniu Zamawiającego, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystąpienia podejmuje działania zmierzające do ich likwidacji, po czym zawiadamia Zamawiającego.
5. Przystępowania do naprawy uszkodzeń i usterek niewchodzących w zakres konserwacji, po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego lub w wypadkach szczególnych (bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia użytkowników), po otrzymaniu ustnego oświadczenia woli, które w terminie późniejszym zostanie potwierdzone na piśmie. Naprawy należy dokonywać w uzgodnieniu z ich producentem.
6. Wykonywania właściwej obsługi instalacji SOP po powstaniu uszkodzenia, pożaru lub innego zdarzenia, które mogłoby mieć negatywny wpływ na tę instalację.
7. Pozostawiania każdorazowo urządzenia po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla użytkownika i jego mienia.
8. Ramowy zakres przeglądów technicznych instalacji SOP ma być zgodny z obowiązującymi przepisami p.poż. Wykaz tych czynności okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (tzw.DTR) urządzeń i instrukcje obsługi.

II. Wykaz głównych elementów instalacji SOP.

BUDYNEK G4

Klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych – 181 szt

System oddymiania garażu i auli w bud G4:

- Czujki CO – 18 szt.
- Wentylator wyciągowy – 1 szt,
- Wentylator nawiewny 1 szt.

System detekcji gazów:

- Detektor gazów - 4 szt.
- Centralka sygnalizacyjna 1 szt.
- Sygnalizator optyczno – akustyczny 20 szt.

Zasilacze buforowe 24V - 2 szt.

2 centralki AFG 8A

1 centrala AFG 32A

Bramy przeciwpożarowe w garażu szt.2 z centralkami

Klapy oddymiające szt. 9

Drzwi ppoż. - 41 szt.

Okna ppoż. - 129 szt.

Modułowa centrala sterująca zasilająca MCR OMEGA C2100c 1 szt.

BUDYNEK G5

Klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych – 99 szt.

System detekcji gazów:

- Detektor gazów - 1 szt.
- Centrala sygnalizacyjna 1 szt.
- Sygnalizator optyczno – akustyczny 2 szt.

System detekcji gazów podłączony do BMS:

- Detektor zaniku/przekroczenia tlenu - 12 szt.
- Centrala sygnalizacyjna 4 szt.+ BMS
- Sygnalizator optyczno – akustyczny 12 szt.
- 1 centrala AFG 16A
- 2 centrale Siemens – CerbusPro sieciowane

BUDYNEK G4, G5

- czujki punktowe pętlowe - 430 szt
- ręczne ostrzegacze pożaru ROP - 28szt
- elementy kontrolno- sterujące EKS - 43 szt.
- czujki liniowe - 4 szt
- Główne wentylatory nawiewno- wyciągowe (oddymianie garażu) – 4 szt
- Układ automatycznego sterowania oddymianiem garażu

III. Ramowy zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji SOP

1. Systemy sygnalizacji pożarowej

- sprawdzenie przepisów w książce konserwacji i napraw systemu, czy podjęto odpowiednie czynności i doprowadzono do prawidłowej pracy instalacji
- sprawdzenie zapisów w centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie właściwą metodą testów wyświetlacza i przycisków centrali sygnalizacji pożarowej
- przeprowadzenie instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego (pracowników ochrony i zespołu obsługi technicznej), celem zapewnienia prawidłowej obsługi codziennej
- sprawdzenie stanu zasilania głównego i awaryjnego centrali sygnalizacji pożarowej
- odnotowanie w książce konserwacji i napraw systemu każdej zauważonej nieprawidłowości i podjęcia działania celem jej usunięcia w możliwie krótkim terminie

- sprawdzenie każdej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP pod kątem poprawności działania zgodnie z zaleceniami producenta
- sprawdzenie czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze
- sprawdzenie czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo
- sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia urządzeń przeciwpożarowych i innych w budynku (oddzielenia przeciwpożarowe, oddymianie klatek schodowych)
- przeprowadzenie innych niezbędnych kontroli, prób i testów określonych przez Wykonawcę, dostawcę lub producenta urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru
- dokonanie rozpoznania czy w budynkach nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego otoczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy, jeżeli tak, to po dokonaniu stosownych oględzin, złożenie odpowiedniego wniosku Zamawiającemu. Wszelkie zmiany budowlane, w tym zakresie należy katalogować w książce konserwacji i napraw systemu
- przeprowadzenie prób wszystkich baterii akumulatorów

2. System wentylacji pożarowej

Do konserwatora systemu wentylacji pożarowej (Wykonawcy) należy wykonać m. in. następujące czynności kontrolno-serwisowe systemu:

Okna oddymiające

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- Sprawdzenie działania centrali sterowniczej
- ręczne otwarcie okien oddymiających przyciskiem, w tym przyciskiem przewietrzania
- alarmowe uruchomienie przez czujkę pożarową, przycisk ROP, centralę dymową albo sygnałem z centrali sygnalizacji pożarowej
- optyczne sprawdzenie okien po otwarciu, kąt uchylenia
- sprawdzenie zasilaczy i central sterujących, w tym sprawdzenie stanu akumulatorów
- sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć
- zamknięcie okien

3. System oddzielenia przeciwpożarowych

a/ przegląd serwisowy elektrycznego systemu sterowania drzwiami przeciwpożarowymi

- optyczna kontrola urządzeń systemu
- sprawdzenie działania centrali sterującej
- ręczne zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- alarmowe uruchomienie czujnika dymu, zamknięcie drzwi przeciwpożarowych
- sprawdzenie stanu akumulatorów

b/przegląd serwisowy drzwi przeciwpożarowych

- oględziny zewnętrznych drzwi – sprawdzenie ich funkcjonowania
- kontrola oporów otwierania wraz ze sprawdzeniem pracy mechanizmu samozamykacza

- kontrola zasuwy skrzydła oraz zapadki i ich smarowanie
 - kontrola zawiasów i ich mocowania
 - smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych
 - kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
 - regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
 - kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych
 - sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)
 - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniającej
 - naklejenie naklejki dokonanego przeglądu
 - sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego
- c/ kontrola central sterowniczych w systemie drzwi przeciwpożarowych. Należy wykonać czynność, jak przy kontroli central w systemie wentylacji pożarowej (pkt.1)

Uwagi szczegółowe:

a/ wszystkie próby i testy powodujące faktyczne zadziałanie poszczególnych urządzeń instalacji SOP w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy alarmie pożarowym II stopnia w budynku mogą się odbywać tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego

b/ Wykonawca zobowiązuje się prowadzić właściwe książki konserwacji i napraw dla poszczególnych systemów instalacji SOP (odpowiednio dla części I i części II zamówienia). Wzór przedmiotowej Książki należy uzgodnić z Zamawiającym, o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy.

c/ Wykonawca zobowiązuje się dokumentować, każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, w Książce konserwacji i napraw systemu, o której mowa w pkt. 2, każdorazowy pobyt w obsługiwanym obiekcie i opisywać hasłowo wykonane czynności konserwacyjne i naprawcze oraz każdą zauważoną nieprawidłowość w instalacji SOP w czasie pobytu w obiekcie.

d/ Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania Protokołów z wykonania konserwacji systemu p.poż z przeprowadzonych kontroli, przeglądów, prób i testów urządzeń instalacji SOP, który podpisuje Konserwator wykonujący prace oraz przedstawiciel Zamawiającego. Dokonane zapisy w wyżej wymienionej Książce i Protokół będą stanowiły podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru prac, wymaganego przy wystawieniu faktury, sporządzonego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Wzór protokołu należy uzgodnić z Zamawiającym o ile on nie wynika z właściwego dokumentu producenta urządzeń lub normy

e/ Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne oraz stosować materiały konserwacyjno-eksploatacyjne zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Koszt podstawowych materiałów konserwacyjnych Wykonawca winien uwzględnić w cenie usługi.

f/ Zamawiający wymaga dostarczenia aprobat, certyfikatów na materiały i podzespoły zastosowane do wykonania zamówienia

g/ Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia awarii mógł dokonać telefonicznie, całodobowo lub pisemnie pocztą e-mailową lub faksem, przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

h/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy diagnozowania uszkodzeń i sporządzania protokołów z awarii urządzeń. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się z wymianą uszkodzonego urządzenia lub mechanizmu lub wielu uszkodzonych urządzeń lub mechanizmów SOP, Wykonawca określi przedmiot uszkodzenia, prawdopodobną przyczynę uszkodzenia, wpływ uszkodzenia na prawidłowe funkcjonowanie instalacji i bezpieczeństwo obiektu, sposób i koszt usunięcia awarii w złożonym Zamawiającemu protokole z awarii urządzenia.

i/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy naprawy urządzeń związanych z usuwaniem awarii instalacji SOP, na podstawie odrębnej umowy. W przypadku usuwania awarii urządzeń, czynności naprawcze, polegające na przywróceniu ich sprawności, będą wykonywane jako prace interwencyjne na podstawie odrębnej umowy.

j/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów

k/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia instruktażu technicznego pracowników Zamawiającego, obsługujących całodobowo centrale sygnalizacji pożarowej

l/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy usuwania drobnych usterek w instalacji SOP w ramach czynności konserwacyjnych, w tym odłączeń i załączeń instalacji sygnalizacji pożarowej oraz programowania central sygnalizacji pożarowej (w przypadku koniecznych naprawa w instalacji SOP)

n/ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiających na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia konserwacji, powodującego niewłaściwe funkcjonowanie instalacji SOP/ urządzeń w przypadku pożaru lub innych zdarzeń i zobowiązany w przypadku ich wystąpienia do naprawienia ich w naturze.

o/ Ramowy zakres przeglądów i czynności konserwacyjnych poszczególnych systemów (wymieniony wyżej), zawiera zalecane czynności konserwacyjne i wymagane przez Zamawiającego okresy ich wykonywania, natomiast szczegółowe czynności konserwacyjno-naprawcze urządzeń instalacji SOP, a także pozostałe informacje zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń i instrukcje obsługi

p/ Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia tzw. „raportu” instalacji SOP sprawdzenia i oceny prawidłowości ich działania, co do zgodności z założonym scenariuszem pożarowym oraz złożenia Zamawiającemu protokołu opisującego wyniki oceny i wnioski, w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest u Zamawiającego.

IV. Wymienione wyżej czynności przeglądów technicznych Wykonawca dokonuje dwa razy w roku **co 6 miesięcy**. Niezależnie od przeglądów do obowiązków Wykonawcy należeć będzie naprawa i wymiana elementów systemu wg odrębnego fakturowania.

Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto za jeden przegląd techniczny w rozbiciu na ceny za przegląd serwisowy poszczególnych budynków oraz wartość netto i brutto za cały okres trwania umowy (zgodnie z formularzem cenowym dla zadania nr 3)
- Koszt roboczogodziny netto przy naprawach koniecznych

ZADANIE NR 4: Usługa monitorowania sygnałów pożarowych wychodzących z Central Sygnalizacji Pożaru (CSP) obiektów dozorowanych Uniwersytetu Rzeszowskiego, to jest: **zespołu budynków A-0 przy ul. Pigoń 1** tworzących Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego oraz **budynków G-4 i G-5 przy ul. Warzywnej 1A** w Rzeszowie tworzących Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w okresie **od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2019**.

Przedmiotem usługi jest:

1. Monitorowanie pożarowych sygnałów alarmowych wychodzących z CSP obiektów podlegających monitorowaniu.
2. Zainstalowanie urządzenia transmisji danych (UTA) umożliwiającego przesyłanie sygnałów alarmowych z CSP. Warunek nie jest wymagany w przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawcy dotychczas monitorującego sygnały pożarowe.
3. Podłączenie drogą radiową i/lub telefoniczną UTA do centrum monitorowania alarmów (CMA) u Wykonawcy.
4. Prowadzenie przez CMA Wykonawcy nasłuchu informacji nadchodzących za pośrednictwem UTA z CSP obiektu dozorowanego.
5. Przesyłanie alarmów pożarowych nadchodzących z obiektu dozorowanego do alarmowego centrum odbiorczego (ACO) Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
6. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do zawierania umów na monitorowanie sygnałów pożarowych.
7. Serwis systemów monitorowania alarmów pożaru oraz UTA wraz z ich konserwacją i naprawą.

Opis systemów:

1. Budynek A-0 przy ul. Pigoń 1
 - Centrale pożarowe – 3 sztuki typu POLON ALFA 4900,
 - Terminal TSR 400 – 1 szt.
 - Kondygnacje- 3
 - Ilość czujek dymowych- 1400 szt.
2. Budynki G-4 i G-5 przy ul. Warzywnej 1A
 - Centrale pożarowe SIEMENS CERBERUS PRO – po jednej sztuce w budynku
 - Ilość czujek dymowych – 250 szt. i 130 szt.
 - Kondygnacje w budynkach : 5 i 3

