

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa wejściowa	585	1	hol wejściowy / mix zone	190	8	1520	Możliwość podziału na mniejsze części, w tym strefy wywiadów, akredytacje mediów, wydzielenie strefy mieszanej. Powiązany bezpośrednio z recepcją i pomieszczeniem monitoringu, oraz toaletami	Barierki przesuwne, kolejkowe, dł. dostosowana do szerokości pomieszczenia.	beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	wylewka epoksydowa	podwieszane ażurowe	2 wymiany na godzinę	-	-	20°C	gniazda RJ-45 5szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, instalacja AV, kontrola dostępu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	hol wejściowy widzów	330	12	3960	Częściowo przeszklony na arenę LA. Możliwość podziału na mniejsze części, w tym strefy wywiadów, akredytacje mediów, wydzielenie strefy mieszanej. Powiązany bezpośrednio z recepcją i pomieszczeniem monitoringu, oraz toaletami	Barierki przesuwne, kolejkowe, dł. dostosowana do szerokości pomieszczenia.	beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	wylewka epoksydowa	podwieszane ażurowe	2 wymiany na godzinę	-	-	20°C	gniazda RJ-45 5szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, instalacja AV,	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	szatnia odzieży wierzchniej / mobilna gastronomia	20	12	240	Dostępna bezpośrednio z holu głównego	blat o dł. 25m, wieszaki stalowe	tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszane ażurowe, lub akustyczny	4 wymiany na godzinę	-	-	20°C		-
		4	szatnia odzieży wierzchniej	45	4	180	Dostępna bezpośrednio z holu głównego	blat o dł. 12,70m, wieszaki stalowe	tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszane ażurowe	4 wymiany na godzinę	-	-	20°C		-
zarządzanie obiektem	35	1	wc monitoring	5	3	15		dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	płytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	umywalka, miska ustępowa	20°C		-
		2	monitoring	20	3	60	Pomieszczenie połączone bezpośrednio z recepcją. Okno umożliwiające obserwację recepcji i holu wejściowego z głównym wejściem do budynku.	biurko, krzesło, inne wymagane przez projekty słaboprądowe i elektryczne	tynk gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	-	-	20°C	gniazda RJ-45 3szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, instalacja AV, BMS, CCTV, kontrola dostępu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	recepcja	10	3	30	Połączona bezpośrednio z holem głównym.	blat o dł. 11,00m, 3 krzesła obrotowe	tynk gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszane ażurowe, lub akustyczny	30 m3/osobę/h	-	-	20°C	gniazda RJ-45 3szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, instalacja AV, system biletowy	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa prasowa / media	120	1	Spiker / media / kamera / reżyserka	30	3,5	105	Lokalizacja w pobliżu linii mety, należy zapewnić możliwość otwarcia na arenę LA	Izolowana akustycznie kabina dla spikera o pow. Min. 5,50m2, 18 trwale przymocowanych do podłoża siedzisk w układzie trybunowym, podest dla kamery	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, instalacja AV, system nagłośnieniowy	Projekt adaptacji akustycznej. Poziom tła akustycznego nie większy niż NR20
		2	toalety dla prasy	20	3	60	W sąsiedztwie pokoju prasowego	oporęczowanie dla osób niepełnosprawnych, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, system przyzywowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	płytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	toaleta męska: umywalka, miska ustępowa, pisuar, kratka ściekowa, zawór czerpalny, toaleta damska: umywalka, miska ustępowa, toaleta dla niepełnosprawnych: miska ustępowa, umywalka	20°C	kontrola dostępu	-
		3	pokój prasowy	25	3,5	87,5	Dostępny bezpośrednio z holu wejściowego	Min. 9 stanowisk (biurka 0,60*1,20m z krzesłami)	tynek gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	-	-	20°C	gniazda RJ-45 przy każdym biurku, szerokopasmowy dostęp do internetu, kontrola dostępu	Projekt adaptacji akustycznej. Wskaźnik transmisji mowy STI nie mniejszy niż 0,6. Brak wad akustycznych, m.in. słyszalnych ech, echa trzepoczącego. Poziom tła akustycznego nie większy niż NR25.
		4	Sala konferencji prasowych	45	3,5	157,5	Umieszczona w pobliżu pokoju prasowego, z osobnym dojściem ze strefy szatni zawodników	Min. 35 krzeseł tapicerowanych, stół min. 0,80 * 1,60m z 3 krzesłami, podest, rzutnik, tablica, system nagłośnieniowy	tynek mineralny lub gipsowy, okładzina akustyczna	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	-	-	20°C	rzutnik, tablica, system nagłośnieniowy, gniazda RJ-45 przy stole konferencyjnym, szerokopasmowy dostęp do internetu, kontrola dostępu	Projekt adaptacji akustycznej. Wskaźnik transmisji mowy STI nie mniejszy niż 0,6. Brak wad akustycznych, m.in. słyszalnych ech, echa trzepoczącego. Poziom tła akustycznego nie większy niż NR25.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa szatniowa zawodniczo – trenerska		1	szatnie zawodnicza	310	3	930	4 podwójne bloki szatniowe ze współdzielonymi sanitariatami. Układ funkcjonalny, wymiary i szerokości pomieszczeń zgodne z wymaganiami IAAF	144 pojedyncze zamykane szafki o wymiarach 0,33*0,5*1,80, 72 ławeczki do przebierania o wymiarach 0,66*0,50	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	16 natrysków z osłonami o wym. Min. 0,95*0,80, 8 umywalek, 8 misek ustępowych, kratki ściekowe, zawory czerpalne	24°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	pokój masażu	12	3	36	Dostęp z szatni zawodniczej	Min. 2 stoły do masażu, 0,70 * 2,00m, dojście do każdego stołu masażu z 3 stron, odległość między stolami min. 1,20m	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny	2 wymiany na godzinę	24°C	umywalka	24°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	pokój masażu	12	3	36	Dostęp z szatni zawodniczej	Min. 2 stoły do masażu, 0,70 * 2,00m, dojście do każdego stołu masażu z 3 stron, odległość między stolami min. 1,20m	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny	2 wymiany na godzinę	24°C	umywalka	24°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		4	siłownia	50	3,5	175	Pomieszczenie dostępne dla wszystkich zawodników, w bezpośrednim sąsiedztwie szatni zawodniczych	wyposażenie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego	tynk mineralny lub gipsowy	wykładzina gumowa lub płytki z granulatu SBR wzbogaconego EPDM	podwieszany modułarny	100 m3/osobę/h	24°C	-	20°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		5	odnowa biologiczna	35	3	105	Pomieszczenie dostępne dla wszystkich zawodników, w bezpośrednim sąsiedztwie szatni zawodniczych	wyposażenie do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny	2 wymiany na godzinę	24°C	4 wanny do hydromasażu	24°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
	564	6	pomieszczenie pierwszej pomocy	20	3	60	Pomieszczenie z własnym węzłem sanitarnym	1 biurko, 1 krzesło, szafka na leki, 2 łózka, miejsce na przechowywanie noszy, umywalka, wydzielona toaleta z umywalką	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny	2 wymiany na godzinę	24°C	umywalka, miska ustępowa	24°C	gniazdo RJ-45 przy stole, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		7	sauny	75	3	225	Układ funkcjonalny, wymiary i szerokości pomieszczeń zgodne z wymaganiami IAAF. Blok składa się z przebieralni, strefy natrysków, toalety, sauny suchej, strefy chłodzenia i pokoju odpoczynku.	16 pojedynczych zamykanych szafek o wymiarach 0,33*0,5*1,80, 8 ławeczek do przebierania o wymiarach 0,66*0,50m, min. 5 leżanek	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy, w części wypoczynkowej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych, w pomieszczeniu sauny brak	6 wymian na godzinę lub wg wytycznych dostawcy saun	-	umywalka, miska ustępowa, 2 natryski		-	
		8	szatnia trenerska	25	3	75	szatnia dla 3 osób z własnym węzłem sanitarnym i wydzieloną toaletą	3 pojedyncze zamykane szafki o wymiarach 0,40*0,50*1,80, stół z 3 krzesłami, wieszaki ścienne, tablica	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	2 umywalki, miska ustępowa, natrysk	24°C	3* gniazda RJ-45 przy każdym stole, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		9	szatnia trenerska	25	3	75	szatnia dla 3 osób z własnym węzłem sanitarnym i wydzieloną toaletą	3 pojedyncze zamykane szafki o wymiarach 0,40*0,50*1,80, stół z 3 krzesłami, wieszaki ścienne, tablica	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułarny akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	2 umywalki, miska ustępowa, natrysk	24°C	3* gniazda RJ-45 przy każdym stole, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa sędziowska	200	1	szatnia sędziów	25	3	75	szatnia dla 3 osób z własnym węzłem sanitarnym i wydzieloną toaletą	3 pojedyncze zamykane szafki o wymiarach 0,40*0,50*1,80, stół z 3 krzesłami, wieszaki ściennie	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułowy akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	2 umywalki, miska ustępowa, natrysk	24°C	3* gniazda RJ-45 przy stole, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		2	szatnia sędziów	25	3	75	szatnia dla 3 osób z własnym węzłem sanitarnym i wydzieloną toaletą	3 pojedyncze zamykane szafki o wymiarach 0,40*0,50*1,80m, stół z 3 krzesłami, wieszaki ściennie	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułowy akustyczny	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	2 umywalki, miska ustępowa, natrysk	24°C	3* gniazda RJ-45 przy stole, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		3	szatnia sędziów liniowych	25	3	75	szatnia dla 16 osób z pojedynczym węzłem sanitarnym i wydzieloną toaletą	16 pojedynczych zamykanych szafek o wymiarach 0,33*0,5*1,80m, 8 ławeczek do przebierania o wymiarach 0,66*0,50,	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułowy akustyczny	4 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	2 umywalki, miska ustępowa, natrysk	24°C	szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		4	pokój oczekiwania	80	3,5	280	Lokalizacja na trasie dojścia z szatni zawodniczych na arenę LA	42 krzesła, stoły lub indywidualne stoliki przy krzesłach	tynek mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszany modułowy akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	system nagłośnieniowy (z pomieszczenia spikera)	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		5	pokój dekoracji	45	3,5	157,5	Lokalizacja na trasie dojścia z szatni zawodniczych na arenę LA	22 krzesła, parawan, lustro, blat przyścienny, wieszaki ściennie	tynek mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszany modułowy akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	system nagłośnieniowy (z pomieszczenia spikera)	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
strefa badań antydopingowych	60	1	antydoping poczekalnia	30	3	90	Układ funkcjonalny, wymiary i szerokości pomieszczeń zgodne z wymaganiami IAAF.	16 krzesel / foteli tapicerowanych z podłokietnikami i blatami roboczymi, wieszaki naściennie, lodówka na napoje, telewizor, stolik na prasę	tynek mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułowy akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	2 wymiany na godzinę	24°C	-	20°C	szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		2	antydoping badania	20	3	60	Układ funkcjonalny, wymiary i szerokości pomieszczeń zgodne z wymaganiami IAAF.	1 biurko z 3 krzesłami, szafa na ubrania, zamykana lodówka, 2 zamykane szafki 0,50*0,90*1,80m z przeszkłonymi drzwiami	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany modułowy akustyczny, w sanitariatach podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	2 wymiany na godzinę	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, gniazda RJ-45 przy każdym biurku, szerokopasmowy dostęp do internetu	Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne
		3	antydoping sanitariaty	10	3	30	Układ funkcjonalny, wymiary i szerokości pomieszczeń zgodne z wymaganiami IAAF.	dozowniki mydła, suszarki do rąk, lustro,	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	2 pojedyncze toalety z umywalkami i miskami ustępowymi z osobnymi wejściami	20°C		Ochrona przed hałasem pogłosowym np...: sufit akustyczny, okładziny ściennie akustyczne

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa pracowni badawczych	130	1	pracownia analizy ruchu	65	3,5	227,5	Lokalizacja w pobliżu linii mety, należy zapewnić widoczność areny LA i linii mety, należy zapewnić możliwość przejścia na arenę LA	biurka, szafy, krzesła i inne wyposażenie meblowe do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	4 wymiany na godzinę	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, szczegółowe wyposażenie wg załącznika nr 3	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	pracownia fizjologii	65	3,5	227,5	Lokalizacja w pobliżu linii mety, należy zapewnić widoczność areny LA i linii mety, należy zapewnić możliwość przejścia na arenę LA	biurka, szafy, krzesła i inne wyposażenie meblowe do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	4 wymiany na godzinę	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, szczegółowe wyposażenie wg załącznika nr 3	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
strefa administracyjna	96	1	pokój spotkań	35	3	105	Pomieszczenie dostępne z części zawodniczej i administracyjnej.	stół konferencyjny 0,80*6,00m z 16 krzesłami tapicerowanymi / fotelami z podłokietnikami	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, gniazda RJ-45 10szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, rzutnik, ekran, instalacja AV	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	administracja	12	3	36		3 biurka z krzesłami obrotowymi, szafa na dokumenty	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, gniazda RJ-45 3szt. szerokopasmowy dostęp do internetu,	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	administracja	12	3	36		3 biurka z krzesłami obrotowymi, szafa na dokumenty	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, gniazda RJ-45 3szt. szerokopasmowy dostęp do internetu,	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		4	administracja	30	3	90		1 biurko z krzesłem obrotowym, 3 szafy na dokumenty, stół z 4 krzesłami	tynek mineralny lub gipsowy	wykładzina dywanowa płytkowa	podwieszany modułarny akustyczny	30 m3/osobę/h	24°C	-	20°C	kontrola dostępu, gniazda RJ-45 3szt. szerokopasmowy dostęp do internetu, instalacja AV	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		5	sanitariat nn	7	3	21	Pomieszczenie dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępne z części zawodniczej i administracyjnej.	oporeczowanie dla osób niepełnosprawnych, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, system przyzywowy	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	płytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	umywalka, miska ustępowa	20°C	-	

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa lekkoatletyczna	5835	1	arena LA	4275	12	51300		szczegółowe wyposażenie wg części opisowej	beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	podłoga podniesiona na konstrukcji stalowej, prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub z pełnego poliuretanu (full PUR) z aktualnym IAAF Product Certificate	brak	minimum 100 m3/zawodnika/h i 30m3/widza/h lecz nie mniej niż 2 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 20°C	-	20°C	kontrola dostępu, telebim, system nagłośnieniowy (z pomieszczenia spikera)	Projekt adaptacji akustycznej. Wymagany czas pogłosu Tp nie większy niż 2,5s. Wymagana wyrównana charakterystyka częstotliwościowa. Wskaźnik transmisji mowy STI na widowni z nagłośnieniem nie mniejszy niż 0,5. Brak wad akustycznych, m.in.. Brak słyszalnych ech i brak echa trzepoczącego.
		2	bieżnia rozgrzewkowa LA	940	6	5640		szczegółowe wyposażenie wg części opisowej	beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	podłoga podniesiona na konstrukcji stalowej, prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub z pełnego poliuretanu (full PUR) z aktualnym IAAF Product Certificate	brak	minimum 100 m3/zawodnika/h lecz nie mniej niż 2 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 20°C	-	20°C	kontrola dostępu, system nagłośnieniowy (z pomieszczenia spikera)	-
		3	komunikacja LA	140	12	1680	Połączenie areny z bieżnią rozgrzewkową, wyjścia ewakuacyjne zawodników z areny.		beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa lub z pełnego poliuretanu (full PUR)	brak	1 wymiana na godzinę	-	-	20°C	system nagłośnieniowy, kontrola dostępu	-
		4	widownia LA	380	8	3040		Min. 90 miejsc siedzących, na trybunie demontowalnej, Min. 210 miejsc siedzących, min. 15 miejsc dla niepełnosprawnych, szczegółowe wyposażenie wg części opisowej	beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	wylewka epoksydowa	brak	minimum 30m3/widza/h lecz nie mniej niż 2 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 20°C	-	20°C	system nagłośnieniowy	-
		5	sanitariat nn widowni LA	5	3	15	Pomieszczenie dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępne z części przeznaczonej dla widzów.	oporeczowanie dla osób niepełnosprawnych, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, system przyzywowy	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	umywalka, miska ustępowa	20°C	-	
		6	sanitariat damski widowni LA	20	3	60	Ogólnodostępny z części przeznaczonej dla widzów.	dozowniki mydła, suszarki do rąk, lustro	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	3 umywalki, 4 miski ustępowe, zawór czerpalny wpust podłogowy	20°C	-	
		7	sanitariat męski widowni LA	25	3	75	Ogólnodostępny z części przeznaczonej dla widzów.	dozowniki mydła, suszarki do rąk, lustro	do wys. 2M płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	plytki gresowe	podwieszany monolityczny do pomieszczeń mokrych	100 m3/h 1 natrysk 50 m3/h 1 miskę 25 m3/h 1 pisuar	-	3 umywalki, 2 miski ustępowe, 3 pisuary, zawór czerpalny, wpust podłogowy	20°C	-	
		8	platforma foto / tv LA	40	12	480			beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	wylewka epoksydowa	brak	2 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 20°C	-	20°C	kontrola dostępu, zasilanie kamery	-
		9	platforma tv LA	10	12	120			beton architektoniczny, tynk mineralny i gipsowy, okładziny ścienne akustyczne	wylewka epoksydowa	brak	2 wymiany na godzinę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 20°C	-	20°C	kontrola dostępu, zasilanie kamery	-

ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ LEKKOATLETYCZNA																	
blok funkcjonalny	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe netto			Układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia			wytyczne instalacyjne					
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka
strefa magazynowa	135	1	magazyn sprzętu sportowego	135	3,5	472,5	2 niezależne wejścia o wym. Min. 2,20*2,20m. Jedno z wejście od zewnątrz budynku. Do wejścia zapewniony utwardzony dojazd. Drugie wejście bezpośrednio z areny LA.	8 regałów stalowych 0,80*2,00*2,00m	tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	brak	1 wymiana na godzinę	-	-	16°C	kontrola dostępu	-
strefa techniczna	55	1	pom. Techniczne	55	3	165			tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	brak	1 wymiana na godzinę	-	-	16°C	kontrola dostępu	-
komunikacja	615	1	komunikacja	285	3,5	997,5			tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszany ażurowy, lub akustyczny	1 wymiana na godzinę	-	-	20°C	kontrola dostępu	-
		2	łącznik z częścią dydaktyczno – sportową	330	3,5	1155			tynk mineralny lub gipsowy	wylewka epoksydowa	podwieszany ażurowy, lub akustyczny	1 wymiana na godzinę	-	-	20°C	kontrola dostępu	-