

ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ SPORTOWO DYDAKTYCZNA																		
o	powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo –			układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykonczenia					wytyczne instalacyjne				
				metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka	
strefa wejściowa	111	1	portiernia	14	3	42	Przy wejściu głównym do budynku połączona z komunikacją	biurko, krzesło, szafa ubraniowa, szafa biurowa	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	parkiet	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna			20°C	kontrola dostępu, Inst. SAP + panel wyniesiony centraliki CSP (moduł pracy równoległej); Stanowisko podglądowe instalacji CCTV - min 2 monitory 26" Full HD; instalacja LAN - 1x PEL (2xRJ45 kat.6A+2x230V), 1x gniazdo światłowodowe 2xSC; inst. RTV (antenowa AZART)		
		2	hol wejściowy	70	3	210	Przy wejściu głównym do budynku połączona z portiernią	kanapa, 2 fotele, stolik kawowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna			20°C	kontrola dostępu, Inst. SAP; Instalacja CCTV: min 3 kamery IP,3Mp		
		3	wc męski z przedsionkiem	16	3	48	przy komunikacji	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tylnk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miszkę 25 m3/h 1 pisuar		2 wydzielone kabiny ustępowe, dwa pisuary, 2 umywalki	20°C			
		4	wc damski z przedsionkiem	6	3	18	przy komunikacji	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tylnk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miszkę		1 wydzielona kabina ustępowa, 1 umywalka	20°C			
		5	wc niepełnosprawnego	5	3	15	przy komunikacji	oporeczowanie dla osób niepełnosprawnych, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, system przyzywowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tylnk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miszkę		1 miska ustępowa, 1 umywalka	20°C	Inst. sygnalizacyjno-przyzywowa dla osób niepełnosprawnych		
pokoje nauczycielskie	120	1	pokój nauczycielski z węzłem sanit.	30	3	90	przy komunikacji oraz salach sportowych	3 biurka, 3 krzesła obrotowe, szafa ubraniowa, 2 szafy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	pcv/gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem	węzeł sanitarny w ubikacji, umywalka i prysznic	20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC		
		2	pokój nauczycielski z węzłem sanit.	30	3	90	przy komunikacji oraz salach sportowych	3 biurka, 3 krzesła obrotowe, szafa ubraniowa, 2 szafy biurowe	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	pcv/gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	węzeł sanitarny w ubikacji, umywalka i prysznic	20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC		
		3	pokój nauczycielski z węzłem sanit.	30	3	90	przy komunikacji oraz salach sportowych	3 biurka, 3 krzesła obrotowe, szafa ubraniowa, 2 szafy biurowe	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	pcv/gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	węzeł sanitarny w ubikacji, umywalka i prysznic	20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC		
		4	pokój nauczycielski z węzłem sanit.	30	3	90	przy komunikacji oraz salach sportowych	3 biurka, 3 krzesła obrotowe, szafa ubraniowa, 2 szafy biurowe	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ściennie	pcv/gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C	węzeł sanitarny w ubikacji, umywalka i prysznic	20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 1x PEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC		

ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ SPORTOWO DYDAKTYCZNA																		
		powierzchnia		wskaźniki powierzchniowo –			układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykończenia					wytyczne instalacyjne				
		LP	nazwa	metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka	
strefa szatniowa	318	1	umywalnia z wc	20	3	60	przy szatniach	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	100 m3/h 1 natrysk, 50 m3/h 1 miskę		5 natrysków, 5 umywałek, wydzielony węzeł sanitarny z umywalką i ubikacją	20°C			
		2	umywalnia z wc	20	3	60	przy szatniach	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	100 m3/h 1 natrysk, 50 m3/h 1 miskę		5 natrysków, 5 umywałek, wydzielony węzeł sanitarny z umywalką i ubikacją	24°C			
		3	umywalnia z wc	20	3	60	przy szatniach	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	100 m3/h 1 natrysk, 50 m3/h 1 miskę		5 natrysków, 5 umywałek, wydzielony węzeł sanitarny z umywalką i ubikacją	24°C			
		4	umywalnia z wc	20	3	60	przy szatniach	dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	100 m3/h 1 natrysk, 50 m3/h 1 miskę		5 natrysków, 5 umywałek, wydzielony węzeł sanitarny z umywalką i ubikacją	24°C			
		5	szatnia z przedsionkiem i wc	40	3	120	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		
		6	szatnia z przedsionkiem i wc	40	3	120	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		
		7	szatnia z przedsionkiem i wc	40	3	120	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		
		8	szatnia z przedsionkiem i wc	40	3	120	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		
		9	szatnia z przedsionkiem, umywalnią i wc	39	3	117	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		
		10	szatnia z przedsionkiem, umywalnią i wc	39	3	117	przy komunikacji i salach sportowych	wieszaki na ubrania z półką i ławeczką, ławki, dozownik mydła, suszarka do rąk, lustro, uchwyt na papier toaletowy	do wys. 2m płytki ceramiczne, powyżej tynk mineralny lub gipsowy	gres antypoślizgowy	podwieszony	50 m3/h 1 miskę	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		24°C	Inst. SAP;		

z		o		ZAŁĄCZNIK NR 3 - CZĘŚĆ SPORTOWO DYDAKTYCZNA													
powierzchnia	LP	nazwa	wskaźniki powierzchniowo –			układ funkcjonalny	wyposażenie min.	wykonczenia					wytyczne instalacyjne				
			metraż	wysokość	kubatura			ściany	posadzki	sufity	wentylacja	klimatyzacja	Wod-kan	co	Słabe prądy	akustyka	
strefa sportowa	1618	1	sala do szermierki	220	7	1540	przy komunikacji	3 planse szermiercze, aluminiowe, segmentowe	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	podloga sportowa pcv		mechaniczna			20°C	Inst. SAP; instalacja CCTV: min 3 kamery IP,3Mp; wydzielona inst. nagłośnienia (z możliwością połączenia z Salą gimnastyczną 0.35), szafa audio; instalacja LAN - 2xPEL	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	sala gimnastyczna	1115	9	10035	przy komunikacji	drabinki gimnastyczne, drewniane, 30 ławek gimnastycznych 2 m	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	podloga sportowa pcv		mechaniczna			20°C	Inst. SAP; instalacja CCTV: min 4 kamery IP,3Mp; wydzielona inst. nagłośnienia podłączona do szafy audio (ze sprzętem audio) w pom. nagłośnienia 0.57; instalacja LAN - 2xPEL; tablica główna wyników + tablice wyników nad kosami (24s)	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	pom. nagłośnienia	3	3	9	przy Sali gimnastycznej	biurko, regał, krzesło	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy, antystatyczny	podwieszony	mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	kontrola dostępu, Inst. SAP; szafa audio dla Sali gimnastycznej; instalacja LAN - 1xPEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC; inst. RTV (antenowa AZART)	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		4	sala taneczna	280	7	1960	przy komunikacji	poręczce naścienne i lustra na jednej ścianie	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	podloga sportowa do tańca		mechaniczna			20°C	Inst. SAP; instalacja CCTV: min 3 kamery IP,3Mp; wydzielona inst. nagłośnienia z możliwością połączenia z salą główną, szafa audio (ze sprzętem audio); instalacja LAN - 2xPEL	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
strefa dydaktyczna	325	1	laboratorium	65	3	195	przy komunikacji	biurko, krzesła, stoliki, ekran składany, rzutnik sufitowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	pcv z rulonu	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 4xPEL, 2x gniazdo światłowodowe 2xSC	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		2	sala dydaktyczna	65	3	195	przy komunikacji	biurko, krzesła, stoliki, ekran składany, rzutnik sufitowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	pcv z rulonu	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		3	sala dydaktyczna	65	3	195	przy komunikacji	biurko, krzesła, stoliki, ekran składany, rzutnik sufitowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	pcv z rulonu	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		4	sala dydaktyczna	65	3	195	przy komunikacji	biurko, krzesła, stoliki, ekran składany, rzutnik sufitowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	pcv z rulonu	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
		5	sala dydaktyczna	65	3	195	przy komunikacji	biurko, krzesła, stoliki, ekran składany, rzutnik sufitowy	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	pcv z rulonu	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna	wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza do 24°C		20°C	Inst. SAP; instalacja LAN - 2xPEL, 1x gniazdo światłowodowe 2xSC	Ochrona przed hałasem pogłosowym np.: sufit akustyczny, okładziny ścienne akustyczne
strefa magazynowa	53	1	magazyn	28	3	84	przy komunikacji i salach sportowych	7 regałów stalowych 0,80*2,00*2,00m	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna lub mechaniczna		16°C	kontrola dostępu		
		2	magazyn	25	3	75	przy komunikacji i salach sportowych	4 regały stalowe 0,80*2,00*2,00m	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna lub mechaniczna		16°C	kontrola dostępu		
strefa techniczna	94	1	wymiennikownia	30	3	90	dostęp od zewnątrz		tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna lub mechaniczna				Inst. SAP; AKPIA wymiennikowni	
		2	stacja trafo	30	3	90	dostęp od zewnątrz		tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna				Inst. SAP;	
		3	sch. porządkowy	5	3	15	przy komunikacji	2 regały stalowe 0,80*2,00*2,00m	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna lub mechaniczna			20°C	Inst. SAP;	
		4	pom. techniczne	29	3	87	przy komunikacji	4 regały stalowe 0,80*2,00*2,00m	tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy		grawitacyjna lub mechaniczna			16°C	kontrola dostępu; Inst. SAP; szafa LPD1 dla instalacji LAN (przełącznice światłowodowe SC i miedziane RJ45); szafa instalacji CCTV (switch, rejestrator, UPS); szafa instalacji SAP z centralą pożarową CSP	
komunikacyjna	220	1	komunikacyjna	220	3	660			tylnk mineralny lub gipsowy, okładziny ścienne	gres antypoślizgowy	podwieszony	grawitacyjna lub mechaniczna			20°C	kontrola dostępu; Inst. SAP; instalacja CCTV: min 4 kamery IP,3Mp	