

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Dotyczy postępowania ZAK/2020/07/00122 „ Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku A2 w pok. 221/222 przy ul. Kopisto 2a w Rzeszowie

Zamawiający, w związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1. Dotyczy Dane techniczne jednostki zewnętrznej –

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków roboczych dla chłodzenia
temp. min/max -20 ~ 50 na -15 ~ 50 ?

Odpowiedź – Zamawiający zgadza się na zmianę warunków roboczych dla chłodzenia
temp. min/max z -20 ~ 50 na -15~50

Pytanie nr 2. Dotyczy Dane techniczne jednostki zewnętrznej –

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków roboczych dla grzania
temp. min/max -25 ~ 30 na -15 ~30 ?

Odpowiedź – Zamawiający zgadza się na zmianę warunków roboczych dla grzania
temp. min/max z -25 ~ 30 na -15~ 30

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.