

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przeglądu i konserwacji stacji redukcyjno – pomiarowej gazowej na przyłączy do kotłowni na okres **trzech** lat.

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazowa średniego ciśnienia znajduje się przy budynku D1 przy ul. Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie. Obudowana jest zamykaną szafą z blachy .Redukuje średnie ciśnienie gazu na przyłączy do kotłowni gazowej.

Na wyposażenie stacji wchodzi:

- Filtry do gazu 2 szt. DN 80 PN 16 firmy „POLDE”
- Zawory kulowe do gazu- DN 50 – 2 szt., DN 80 – 9 szt, DN 125 – 3 szt Firmy KROTOS Jeżewicz
- Licznik Gazu wraz z przelicznikiem objętości gazu firmy COMMON S.A.
- Zawór szybkozamykający 2 szt. firmy TARTARINI
- Reduktor ciśnienia 2 szt. firmy TARTARINI
- Zawór bezpieczeństwa 4 szt. firmy TARTARINI
- Manometr - 5 szt.

Usługa składać się będzie z następujących elementów:

Przeглядów wraz z konserwacją

- Kontrola filtrów zamontowanych na wlocie, czyszczenie lub wymiana wkładu.
- Sprawdzenie wszystkich łączy kołnierзовych, spawów jak i połączeń gwintowanych pod względem szczelności
- Kontrola zaworów gazowych
- Przegląd i konserwacja reduktorów (sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa na zanik jak i na wzrost ciśnienia, sprawdzenie membran i efektywności urządzenia)
- Przegląd i konserwacja zaworów wydmuchowych
- Przegląd wizualny gazomierza (uzupełnienie oleju)

Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana będzie **2 razy w roku** w dni robocze w godzinach pracy obsługi budynku i w obecności administratora budynku.

Usługa będzie wykonywana przez personel posiadający odpowiednie uprawnienia i szkolenia wymagane dla tego rodzaju obiektu.

Koszt wymienionych podczas przeglądu części i/lub materiałów eksploatacyjnych obciąża Zamawiającego (UR).

Każdy przegląd lub naprawa potwierdzona będzie protokołem podpisanym przez wykonawcę usługi i administratora obiektu.

## **Awaryjna Naprawa**

1. Usługa awaryjnej naprawy wykonywana będzie w zależności od potrzeb, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w ciągu max. **24 godzin** od zgłoszenia i w obecności administratora obiektu.
2. Koszt wymienionych i uszkodzonych części ponosi Zamawiający i rozliczany będzie w oparciu o fakturę wystawioną każdorazowo przez Wykonawcę.

W załączeniu schemat stacji , oraz zdjęcia.