

Rzeszów, 17.10.2016

### Zapytanie ofertowe

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza do składania ofert na sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej w obiektach naszej uczelni w latach 2017-2018.

Usługa ma polegać na wykonaniu okresowych, półrocznych i rocznych przeglądów instalacji gazowych w następujących budynkach UR:

I.p.	Obiekt	Cena jednostkowa netto za jeden przegląd	Ilość przeglądów w okresie trwania umowy	Wartość netto (kol. 3 x 4)
1	2	3	4	5
1	Pałac Werynia		2	
2	Rybakówka Werynia		2	
3	Centrum Eksperymentalne Werynia		2	
4	Budynek dydaktyczny ul. Sokołowska Kolbuszowa		2	
5	Budynek B1 ul. Jałowego 24 Rzeszów		2	
5	Budynek C2 ul. Warszawska Rzeszów		2	
6	Budynek C1 ul. Siemieńskiego 17 Rzeszów DS. Olimp		2	
7	Budynek D1 ul. Ćwiklińskiej Rzeszów		4	
8	Budynek D3 ul. Cwiklińskiej Rzeszów		2	
9	Budynek D4 DNA Mrowisko ul. Cwiklińskiej Rzeszów		2	
10	Budynek D5 DS. Merkury ul. Ćwiklińskiej Rzeszów		2	
11	Budynek D6 DS. Hilton ul. Cwiklińskiej Rzeszów		2	
12	Budynek D9 ul. Zelwerowicza Rzeszów		4	
13	Budynek D10 ul. Ćwiklińskiej		4	

	Rzeszów			
14	Centrum Socjalno-Kulturalne ul. Cicha 4a Rzeszów		2	
15	Budynek D7 ul. Zelwerowicza 8B Rzeszów		2	
16	Pałac Załuskich Iwonicz		2	
17	Oranżeria Iwonicz		2	
18	Zbór Ariański Iwonicz		2	

Zakres przedmiotowy przeglądów:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych w w/w budynkach wraz z usunięciem nieszczelności w przypadku ich stwierdzenia (za wyjątkiem remontów i napraw przyborów gazowych)
2. Uprozczone sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji
3. Sprawdzenie szczelności na aparatach gazowych
4. Sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych i ochronnych na przewodach gazowych
5. Sprawdzenie stanu zamocowania przewodów i przejść przez przegrody budowlane
6. Sprawdzenie instalacji gazowej w pomieszczeniach piwnic i na klatkach schodowych
7. Sprawdzenie przepustowości instalacyjnych do budynków pod względem gazoszczelności
8. Wykrycie ewentualnych rozszczelnień instalacji gazowej
9. Ewentualne zabezpieczenie niesprawnej instalacji (wyłączenie częściowe lub całkowite)
10. Powiadomienie Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie, Kolbuszowie, Iwoniczu o demontażu gazomierzy i ponownym ich montażu w przypadku wystąpienia nieszczelności w tych gazomierzach
11. Spisanie protokołu sprawdzania instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie Zamawiającemu w ciągu 7 dni tych protokołów
12. Oględziny pomieszczeń kotłowni
13. Regulacja kurków gazowych w kuchenkach cztero, trzy i dwupalnikowych


14. Wykonanie przeglądów instalacji gazów technicznych w obiektach wyżej wymienionych w których istnieje taka instalacja oraz w budynku A0 przy ulicy Pigoń.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Przeglądów powinni dokonywać pracownicy Wykonawcy posiadający prawem wymagane uprawnienia energetyczne typu D
2. Stosowane przyrządy pomiarowe powinny mieć aktualne świadectwa kalibracji
3. Termin wykonania usług: od podpisania umowy do 30.11.2017 i 30.11.2018 – roczne przeglądy, do 31.05.2017 w cyklu półrocznym

Formalne wymagania oferty:

1. Oferta powinna zawierać wycenę dla każdego budynku objętego przeglądem odrębnie (netto plus VAR)
2. Zryczałtowaną kwotę usługi razem (netto plus VAT)
3. Kserokopie uprawnień i świadectw kalibracji
4. Termin składania ofert do 31.10.2016r. w zamkniętych kopertach na adres:  
Uniwersytet Rzeszowski, Dział Organizacyjno-Prawny, ul. Rejtana 16c, pok. nr 23,  
35-959

Uniwersytet Rzeszowski  
Kancelarz  
  
mgr inż. Jarosław Szlęzak