

WZ.5595.97.2018

Inspektorat
BHP + Ochrony,
Przeciwpożarowej
mgr inż. T. Szajdu

DIR
+ kier
inż. Tylek + K. B. Bartman

Rzeszów, 25 maja 2018r.

Uniwersytet Rzeszowski
p. o. Kanclerz
mgr inż. Barbara Oskroba
2018.05.25

POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 620)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego budynków B1 i B8 dz. nr 560/1 i 560/2 przy ul. Ks. J. Jałowego 24 w Rzeszowie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” opracowanej w marcu 2018 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Adama Grodnego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Mariana Swekleja; obejmującej następujące wskazania:

- obudowanie klatki schodowej w budynku B8 ścianami klasy REI(EI)60 odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi klasy EI30 odporności ogniowej oraz wyposażenie jej w urządzenia do usuwania dymu,
- wyposażenie ewakuacyjnej środkowej klatki schodowej w budynku B1 w urządzenia do usuwania dymu,
- zapewnienie możliwości ewakuacji z każdej kondygnacji budynku B1 poprzez boczną klatkę schodową oddzieloną od korytarza drzwiami dymoszczelnymi klasy EI30 odporności ogniowej i wyposażoną w urządzenia do usuwania dymu, a na poziomie II piętra przy zapewnieniu dwóch kierunków do ewakuacyjnej klatki schodowej budynku B8,
- wyposażenie budynków B1 i B8 w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzłem półsztywnym,
- wyposażenie dróg ewakuacji w budynku B8 w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe,
- wyposażenie budynku B1 w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z dodatkowym zastosowaniem ręcznych ostrzegaczy pożaru i sygnalizatorów optyczno-akustycznych w holu na każdej kondygnacji przed klatką schodową w budynku B8,
- zamknięcie piwnic i wyjścia na strych drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej, w związku z:
 - występowaniem w traktach pomieszczeń użytkowych budynku B1 drewnianych stropów spełniających wymagania klasy REI40 odporności ogniowej, a zgodnie z §216 ust.1 rozporządzenia MI powinny spełniać wymagania co najmniej klasy REI60 odporności ogniowej,
 - nie zapewnieniem dla konstrukcji dachu stopnia nierozprzestrzeniania ognia, co narusza zapisy §216 ust. 2 rozporządzenia MI,