

**UWAGI:**

1. Z istniejącej rozdzielni pięterowej NN nie są zasilane żadne urządzenia PPOŻ
2. Nowa ściana S1 - grubość g = 124 mm murowana z cegły ceramicznej lub bloczków silikatowych na zaprawie cementowej (lub w innej technologii spełniającej wymogi odporności ogniowej REI120.
3. Wykończenie ściany od strony korytarza - płyta PPOŻ GK, gładź, farba akrylowa - 2 warstwy. wykończenie od strony rozdzielni - nie istotne.

Dane nie podlegają kontroli eksportu. Klasyfikacja eksportowa: Ten dokument nie zawiera danych technicznych.  
Data is not subject to applicable export control regulations. Export control classification: This document contains no technical data.

Temat opracowania (Subject):

Projekt wydzielenia Holu Windowego DS Laura

Investor (Client):

UNIwersytet Rzeszowski  
al. Tadeusza Rejtana 16C  
35-959 Rzeszów  
NIP 8133238822

Jednostka prowadząca  
(Main Unit):

ArtMind KAMILA MALINOWSKA  
ul. Sowia 2A  
35-207 Rzeszów  
NIP 7441521832

Zespół projektowy (Project team):

Nr Upr. (Licence):

Podpis (Signature):

Opracowanie  
(Authors):

Urszula Orzechowska

61/2010/DS OIA

Arkadiusz Malinowski

SIOPA/54/2020/6/12

Koordinator  
(Project Manager):

Arkadiusz Malinowski

SIOPA/54/2020/6/12

Faza (Phase):

Data:

Projekt wykonawczy - stan projektowany

27-07-2023

Branża (Branch):

Nr projektu (Project No):

Skala:

Budowlana

WH/UR/L/23

1 : 200

Tytuł rysunku (Drawing Title):

Nr rys. (Drawing No.):

Wydzielenie pożarowe holu windowego  
- Rzut parteru

WH/UR/L/03

Rewizja (Revision)

Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz pozostałą dokumentacją techniczną.  
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji poinformować należy autora projektu. Niniejszy rysunek chroniony jest prawem autorskim (Ustawa dn. 04.02.1994 r.) i jest własnością iPRO Sp. z o.o.

