

Załącznik Nr.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Lokalizacja, rodzaje i moc kotłów gazowych podlegających konserwacji:

Budynek/oznaczenie	Adres	Typ Pieca	Moc pieca w KW
Pałac - W1	Werynia 502	Vitoplex 100 SX1	90/145
Centrum - W2	Werynia 2	Junkers SM3	19/29
Sala operacyjna - W3	Werynia 2A	Wolf CSW CGB-35	17/29
Rybakówka - W4	Werynia 503	Buderus Longmax U044-24K	15/23,5
W5	Sokołowska 26	Wolf MKS 100	85/120

II. Czynności konserwacyjne kotłowni gazowych:

1. Posezonowy przegląd techniczny kotłów i uruchomienie kotłowni przed sezonem grzewczym
2. Bieżąca kontrola zaworów odpowietrzających w kotłowniach
3. Kontrola sprawności technicznej zaworów bezpieczeństwa
4. Kontrola ciśnienia czynnika grzewczego w instalacjach i naczyniu zbiorczym systemu zamkniętego.
5. Sprawdzenie szczelności instalacji c.o. i instalacji gazowych
6. Sprawdzenie poprawności działania systemów uzdatniania wody w kotłowniach.
7. Sprawdzenie poprawności działania aktywnych systemów zabezpieczeń instalacji
8. Naprawa awarii kotłów lub instalacji grzewczej, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.
9. Czynności w punktach 2-7, Wykonawca będzie przeprowadzał jeden raz w miesiącu

.....dnia.....

.....

podpis Wykonawcy