

ZAK/2024/10/00132

Rzeszów , dn. 10.10.2024 r.

Zamawiający :

Adres:

**UNIWERSYTET RZESZOWSKI**

**Ul. Rejtana 16 C**

**35 –959 Rzeszów**

*tel.(0-17) 8721001fax: (0-17) 8522102*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Wymiana wymiennika ciepła c.w.u w bud. B-4 przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie**

W zakres robót wchodzi dostarczenie wraz z wymianą wymiennika ciepła c.w.u.

Należy zamontować wymiennik o parametrach nie gorszych niż parametry starego wymiennika. Istniejący wymiennik to Alfa Laval CB 26-24H (V-22.V-22).W przypadku gdy nowy wymiennik będzie się różnił rozstawem podejść, należy je odpowiednio dostosować. Wymiennik znajduje się w węźle cieplnym budynku B-4 przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.

**Celem prawidłowego skalkulowania wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu -do ustalenia z Zamawiającym.**

**Gwarancja 24 miesiące.**

**ZDJĘCIA:**



11706

AlfaLaval

2000 THERMAL AB ROSEBY SWEDEN  
No. 11002763  
CB26-24H(122,122)

SIDE/SEITE/CIRCUIT	93/94/91/92
DESIGN PRESSURE	bar
ZUL. BETR.DRUCK	MAX 30/10
PRESSION DE SERVICE	
DESIGN TEMPERATURE	°C
ZUL. BETR.TEMPERATUR	MAX 225/225
TEMPERATURE	MIN
Für Deutschland:	
TB/PB	225 °C/27 bar 150 °C/10 bar
VOLUME/INHALT	0.55/0.40

BAUMKZ. TÜV SA TYPNR. 10395/1  
52262/1 4