

Uzupełnienie do opisu przedmiotu zapytania ofertowego **Dobór i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 1,2,3,3a oraz 105 w skrzydle B1 oraz w pom nr 77a,b w skrzydle B2 w budynku A0 przy ul Pigoń 1 w Rzeszowie**

ZAMOWIENIA ZAK/2019/01/00259

Do wyceny należy przyjąć:

- Klimatyzacja dla pomieszczeń 1,2,3,3a w skrzydle B1 (zasilanie z rozdzielni piętrowej znajdującej się po przeciwnej stronie korytarza w odległości 15m, przewierty należy zabezpieczyć masą ppoż.)
- Klimatyzacja dla pomieszczenia 105 w skrzydle B1 (zasilanie z rozdzielni piętrowej znajdującej się po przeciwnej stronie korytarza w odległości 15m, przewierty należy zabezpieczyć masą ppoż.)
- Klimatyzacja dla pomieszczeń 77a, 77b w skrzydle B2 (zasilanie z rozdzielni piętrowej znajdującej się w drugiej części korytarza w odległości 50m, przewierty należy zabezpieczyć masą ppoż.)